



Energa
wytwarzanie

**Ciepło
Kaliskie**

Od Wydział Inwestycji
Pion Organizacji i Rozwoju

T 62 500 28 16


Do **MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
I KOMUNIKACJI**
ul. ŻŁOTA 43
62-800 Kalisz

p. J. Tomankiewicz

22.02.2018r.

Znak OI / 164 / 2018

Dot. Pisma znak WI.45.453.4.2018
dot. ul. Asnyka



Kalisz, 20 luty 2018 roku

Energa Ciepło Kaliskie sp. z o.o. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo znak WI.45.453.4.2018 z dnia 23.01.2018r. uzgadnia plan sytuacyjny na przebudowę ul. Asnyka na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Serbinowskiej pod warunkami:

- o rozpoczęciu i zakończeniu prac należy powiadomić Spółkę Energa Ciepło Kaliskie;
- przy budowie należy zachować odległość 40cm od wierzchu preizolowanej sieci ciepłej do podbudowy konstrukcji nawierzchni.

Na załączonym planie sytuacyjnym zaznaczono czynną sieć ciepłą będącą własnością Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu.

Załączniki:

1. plan sytuacyjny – 1 egz

Wiceprezes Zarządu
Robert Krawczyński

Prezes Zarządu
Marek Bartczak

T +48 62 500 28 00
F +48 62 763 22 34

Regon 301979979
NIP 618-214-05-65


ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.
ul. Torowa 115
62-800 Kalisz

cieplokalskie@energa.pl
www.energa-cieplokalskie.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000407520

nr konta: 26 1440 1101 0000 0000 1667 1727
Kapitał zakładowy/wpłacony 49 375 000 zł

Kalisz, 2018-02-12



Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

p. J. Tomaszewicz
20.02.2018r. /e

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo WI.45.453.3.2018 otrzymane w dniu 25.01.2018r. dotyczące uzgodnienia planu sytuacyjnego przebudowy ulicy Asnyka na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Serbinowskiej (etap III) w Kaliszu podaje techniczne warunki usunięcia kolizji z istniejącą instalacją oświetlenia ulicznego:

1. Istniejące kable oświetleniowe zlokalizowane w kolizji z obszarem przewidywanym do przebudowy, należy osłonić dwudzielnymi rurami grubościennymi koloru niebieskiego o średnicy min. 75mm. Należy zachować drożność przepustu (uszczelnić).
2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy dokonać regulacji posadowienia istniejącej infrastruktury oświetleniowej do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu, zachowując wymagania norm, w szczególności normy N SEP-E-004.
3. W pobliżu urządzeń oświetlenia drogowego prace ziemne prowadzić ręcznie.
4. Dokładną lokalizację podziemnej infrastruktury oświetleniowej ustalić na podstawie przekopów próbnych.
5. Nie wyklucza się istnienia w uzbrojeniu podziemnym infrastruktury oświetleniowej niezainwentaryzowanej na podkładach geodezyjnych.
6. W przypadku uszkodzenia infrastruktury oświetleniowej, koszt naprawy obciąża inwestora. Powyższe ma zastosowanie również dla uszkodzeń wykrytych w terminie 1 roku od zakończenia prac, a powstałych w wyniku ich prowadzenia.
7. Dla wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci oświetleniowej.
8. Kable przed zasypaniem, wykonane osłony rurowe, oraz inne roboty zanikające należy na bieżąco zgłaszać do odbioru w Spółce.
9. O terminie rozpoczęcia prac będących przedmiotem niniejszych warunków należy powiadomić Spółkę z 14 dniowym wyprzedzeniem.
10. Zakończenie prac będących przedmiotem niniejszego uzgodnienia należy zgłosić do Spółki w terminie 14 dni od zakończenia - zostanie wydana notatka służbowa z odbioru miejsc kolizyjnych.

Po usunięciu kolizji urządzenia oświetleniowe nadal pozostają własnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres 1 roku od daty wystawienia.

Do wiadomości:

aa (934)

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Krzywicki

Prezes Zarządu: Maciej Witczak


Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy : 57.363.000 zł NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 7412402946111000028733740

**OŚWIETLENIE
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70
Fax 62 598 52 74
E-mail: zarzad@ould.pl

www.oswetlenie.kalisz.pl



Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Katowice, 2018-02-05

Adres do korespondencji:
Netia SA
Dział Utrzymania Usług
Okręg Południe
40-265 Katowice, ul. Murckowska 18
tel. +48 22 352 6564
fax +48 22 352 6704

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
w Kaliszu
Ul. Złota 43
62-800 Kalisz

Nasz znak: NTTG-508-0549/18
Wasz znak: WI.45.453.1.2018

Uzgodnienie branżowe

Dotyczy: Uzgodnienie planu sytuacyjnego na przebudowę ulicy Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej w Kaliszu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2018-01-22 Działu Utrzymania Usług Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczący: uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, że naniesione na załączony plan sytuacyjny przebiegi urządzeń telekomunikacyjnych mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do prowadzenia robót ziemnych. W związku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom należy dla dokładnego ich usytuowania w terenie wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urządzeń dochodzić będziemy odszkodowania z tytułu kosztów naprawy i utraty wpływów wskutek przerw w pracy łączy telekomunikacyjnych. Jednocześnie zastrzegamy się, że wszelkie skrzyżowania i zbliżenia z kablami Netii należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm, a szczególnie przepisów prawa budowlanego. Prace w pobliżu urządzeń Netii prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego.

Ważność uzgodnienia łącznie z uzgodnieniem na planie ustala się na okres jednego roku.

Załącznik:

1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Z poważaniem

Przedstawiciel Netia S.A.
Zaneta Smolarczyk