



62-800 KALISZ
UL. NOWY ŚWIAT 2A

Centrala:
tel.: 62 760 80 00

Sekretariat:
tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49

Pogotowie wod. - kan.:
994

e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
pwik@kl.onet.pl
www.wodociagi-kalisz.pl



CZŁONEK:
IZBY GOSPODARZEJ
WODOCIĄGI POLSKIE

REGON: 250022522

NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157

Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu

IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego Spółki
na dzień 11.08.2017 roku
wynosi 117.000.000 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KALISZU

ET/T-420/376/17

Kalisz, dnia 06.12.2017r.



**Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu**
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

Dotyczy: budowy ulicy Krzywej na odcinku od ul. Polnej do ul. Księżnej Jolanty oraz ul. Księżnej Jolanty (od ul. Krzywej do Ronda na Trakcie Wieluńskim).

W odpowiedzi na pismo nr WI.453.110.2017 informujemy, że na odcinkach w/w ulic nie ma kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie ścieków deszczowych będzie wymagało budowy kanału deszczowego w zależności od ukształtowania terenu z włączeniem do:

- kanалу deszczowego o średnicy Ø 400 (materiał – PVC) na wysokości skrzyżowania ul. Częstochowskiej z ul. Księżnej Jolanty - (wylot do rzeki Proсны) lub do projektowanego kanału deszczowego zaprojektowanego przez biuro HIGHWAY, w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od ul. Śródmiejskiej do granicy miasta wraz z przebudową wiaduktu kolejowego" na warunkach określonych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu;
- kanалу deszczowego o średnicy Ø400 (materiał – beton) na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Budowlanych (wylot do rzeki Proсны - ul. Parafialna);

Przy projektowaniu układu drogowego zabezpieczyć nieutwardzony pas pobocza warunkujący ewentualną możliwość uzupełnienia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, pod kątem rozbudowy infrastruktury pod przyszłe tereny inwestycyjne.

Jednocześnie informujemy, że na przedmiotowym odcinku ul. Księżnej Jolanty i ul. Krzywej nie ma kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie wód opadowych (dotyczy wylotu ul. Parafialna) należy poprzedzić decyzją Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kaliszu zezwalającą na włączenie wraz z uzgodnieniem odnośnie ilości ścieków i składu zanieczyszczeń oraz uzyskania bądź ewentualnej weryfikacji pozwolenia wodnoprawnego na ich odprowadzanie do odbiornika naturalnego.

Kanalizację należy wykonać w sposób i z materiałów zapewniających bezwzględną szczelność.

Przewidzieć wpusty osadzone na studni osadnikowej betonowej Ø500 lub PVC o średnicy min. Ø425, prostokątne na zawiasach bez rygla. Ilość i rozstaw wpustów dostosować do obliczeń hydraulicznych płynącej strugi wody w rynsztoku oraz wielkości zlewni.

W ciągu przebudowywanej ulicy należy zastosować włazy kanalizacyjne o obciążeniu min. D-400 o średnicy 680 mm z wypełnieniem betonowym typu BEGU. Włazy te muszą być wbudowane w płytę betonową zbrojoną podwójną siatką ze stali zbrojeniowej z betonu klasy min. C35/45 dostosowaną wytrzymałością do natężenia ruchu drogowego i klasy wjazdu. Wystawienie protokołu odbioru robót przez PWiK Sp. z o.o. po zakończeniu robót drogowych wymaga dostarczenia n/w dokumentów:

- protokołów zagęszczenia gruntu wokół przebudowywanych urządzeń (studnie, wpusty),
- danych z inspekcji telewizyjnej (TV) na płycie DVD wszystkich kanałów na trasie modernizowanej ulicy.

Koszty związane z ewentualnym czyszczeniem kanałów na trasie modernizowanej ulicy pokrywa wykonawca robót.

Prace w rejonie istniejących urządzeń wod-kan prowadzić pod nadzorem PWiK i sukcesywnie zgłaszać do odbioru.

Skrzynki od zasuw oraz włazy należy dostosować do poziomu projektowanej ulicy.

Zgodnie z art. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2016r. poz.1440 zarządca drogi zobowiązany jest do przywrócenia „dotychczasowej funkcjonalności” urządzeń na własny koszt.

Jednocześnie informujemy, że Wytyczne techniczne dotyczące projektowania i wykonania sieci kanalizacyjnej zawarte są ponadto w „Wytycznych projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”. Powyższe dostępne jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa (www.wodociagi-kalisz.pl).

Na powyższe należy opracować dokumentację budowlaną branży sanitarnej i uzgodnić ją w PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacji

Małgorzata Lisiecki