

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  
Za Groblą 8, 61-860 Poznań  
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
Grobla 15, 61-859 Poznań  
tel. (61) 854 56 34, faks (61) 854 56 71  
bzm@wsgaz.pl

**Pracownia Projektowa Infrastruktury  
Drogowej - Marcin Kasalka  
Staroprzygodzka 25  
63-400 Ostrów Wielkopolski**

W/ znak:  
N/ znak: PSGW300/DT/ZMS-5000-100027/17

z dnia 6-03-2016  
z dnia 21-03-2017

**Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia**

**NR PSGW300/DT/ZMS-5000-100027/17**

Dotyczy: **Budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Cypriana Godebskiego w Kaliszu**

Lokalizacja przedsięwzięcia:  
woj. **wielkopolskie**, gm. **Kalisz**, m. **Kalisz**, ul. **Cypriana Godebskiego**

W odpowiedzi na pismo z dnia 6-03-2016 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreśloną siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
3. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia sieci gazowej zaznaczonej na załączonej mapie sytuacyjnej kolorem żółtym.
4. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić Zakład w Kaliszu. Nadzór nad pracami będzie płatny zgodnie z obowiązującym w PSG sp. z o.o. cennikiem.

Informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w ww. strefie podczas prowadzenia robót ziemnych. Roboty ziemne w obrębie gazociągu należy rozpocząć po sprawdzeniu rzeczywistego zagłębienia istniejącej rury gazowej w terenie na podstawie przekopów próbnych i prowadzić w obecności przedstawiciela Gazowni w Kaliszu. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości.

*Regulacja wysokości armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora.  
Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej.*

5. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

**KIEROWNIK**  
Seksja Zarządzania Majątkiem Sieciowym

*[Podpis]*  
**Przemysław Hozakowski**