



Kalisz, dnia 28.05.2018 r.

ZP.271.1.21.2018

**INFORMACJA DLA OFERENTÓW  
ZMIANA NR 1**

Dotyczy: zaproszenia na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami dla zadania pn.: „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap III”.

W związku z pytaniami oferentów, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, jak niżej:

**Pytanie 1:** Ad kosztorys ofertowy część drogowa poz nr 33. W pozycji tej jest podbudowa z betonu B 10 gr 20 cm, natomiast w opisie technicznym w punkcie 1.6.1 w akapicie „zjazd” jest podbudowa z kruszywa łamanego gr 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Konstrukcję zjazdów należy wykonać zgodnie z opisem technicznym.  
Anuluje się załączony przedmiar oraz kosztorys ofertowy branży drogowej i załącza nowy.

**Pytanie 1:** Ad kosztorys ofertowy część drogowa poz nr 38. W pozycji tej jest skropienie emulsją w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup>. Brak jest natomiast warstwy ścieralnej z masy. Prosimy o potwierdzenie, iż nie ma warstwy ścieralnej na obmiarze 213 m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:** Na zjazdach należy wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC8S.  
Anuluje się załączony przedmiar oraz kosztorys ofertowy branży drogowej i załącza nowy.

**Powyższe należy traktować jako zmianę nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część**

Załącznik:

- przedmiar i kosztorys ofertowy branży drogowej.

Podpisał:

/-/

Dyrektor

MZDiK w Kaliszu

Tomasz Ludwiczak