



# PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KALISZU

62-800 KALISZ  
UL. NOWY ŚWIAT 2A

Centrala:  
tel.: 62 760 80 00


Sekretariat:  
tel.: 62 760 80 11  
fax: 62 760 80 49

Pogotowie wod. - kan.:  
994

e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl  
pwik@kl.onet.pl  
www.wodociagi-kalisz.pl



AB 795



CZŁONEK:  
**IZBY GOSPODARCZEJ  
WODOCIĄGI POLSKIE**

REGON: 250022522

NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157


Sąd Rejonowy Poznań  
- Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu

IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego  
i kapitału wpłaconego Spółki  
na dzień 20.04.2017 roku  
wynosi 116.948.000 zł

ET/T-420/II/32/2017

Kalisz, dn. 12.07.2017r.



**Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Kaliszu**  
ul. Złota 43  
62-800 Kalisz

Dotyczy: uzgodnienia planu sytuacyjnego na przebudowę  
odcinka ulicy Biskupickiej w Kaliszu.

Niniejszym przesyłamy uzgodniony projekt przebudowy odcinka ulicy  
Biskupickiej na załączonym planie sytuacyjnym z zachowaniem n/w uwag:

- skrzynki od zasuw oraz włazy kanalizacyjne należy dostosować do poziomu remontowanej nawierzchni na koszt inwestora,
- przy montażu krawężników nie zabudowywać istniejących wjazdów studni kanalizacyjnych,
- uzgodnienie nie obejmuje odwodnienia nawierzchni drogowej.

O warunki odwodnienia remontowanego odcinka ulicy Biskupickiej winien  
wystąpić Inwestor odrębnym wnioskiem do PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.

Odprowadzenie ścieków deszczowych należy poprzedzić uzgodnieniem  
Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu  
Miejskiego w Kaliszu zezwalającym na odprowadzanie ścieków istniejącym  
systemem kanalizacji deszczowej, pod kątem ilości ścieków, składu  
zanieczyszczeń oraz uzyskania bądź ewentualnej weryfikacji pozwolenia  
wodnoprawnego na ich odprowadzanie do odbiornika naturalnego.

Wystawienie protokołu odbioru wymaga potwierdzenia przez PWiK  
prawidłowości zabudowy i sprawności wyregulowanych urządzeń wod-kan.  
oraz dostarczenia n/w dokumentów:

- protokołów zagęszczenia gruntu wokół przebudowywanych urządzeń  
(studnie, skrzynki od zasuw),
- danych z inspekcji telewizyjnej (TV) na płycie DVD wszystkich  
kanałów na trasie modernizowanej ulicy.

Koszty związane z ewentualnym czyszczeniem kanałów na trasie  
modernizowanej ulicy pokrywa wykonawca robót.

Prace w rejonie istniejących urządzeń wod-kan prowadzić pod nadzorem  
PWiK i sukcesywnie zgłaszać do odbioru.

Obsługa Techniczna

Aldona Owczarek

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Kalisz, dn. 2017-08-03  
Podpis .....

Dyrektor ds. Eksploatacji  
PROKURENT

Artur Mielczarek