



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu
Zakład w Kaliszu
ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 7685600, fax 62 7642551

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 62 76 95 360
fax 62 764-25-51

W/ znak: WI.45.453.19.2016
N/ znak: ZTI-5000-101754/16

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Złota 43
62-800 Kalisz

z dnia 27-04-2016
z dnia 20-05-2016

2016-05-24

Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia

NR ZTI-5000-101754/16

Dotyczy: **Przebudowa ulicy Żwirowej w Kaliszu.**

Lokalizacja przedsięwzięcia:
woj. wielkopolskie, gm. Kalisz, m. Kalisz, ul. Żwirowa

W odpowiedzi na pismo z dnia 27-04-2016 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreśloną siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
3. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia sieci gazowej zaznaczonej na załączonej mapie sytuacyjnej kolorem żółtym.
4. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić Zakład w Kaliszu. Nadzór nad pracami będzie płatny zgodnie z obowiązującym w PSG sp. z o.o. cennikiem.

Informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w ww. strefie podczas prowadzenia robót ziemnych. Roboty ziemne w obrębie gazociągu należy rozpocząć po sprawdzeniu rzeczywistego zagłębienia istniejącej rury gazowej w terenie na podstawie przekopów próbnych i prowadzić w obecności przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Kaliszu. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości.

UWAGA:

**Przykrycie gazociągu z okresu budowy od 0,85 do 0,9m.
Od 0+030 do 0+100 gazociąg przebiega pod krawężnikiem.
Zbliżenia Wp1 i Wp3 do gazociągu.**

Regulacja wysokości armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora.



POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej PE.
5. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Sprawę prowadzi: Marcin Wyrembak, tel.: 627695352

Kierownik
Dział Zarządzania Majątkiem Sieci

Przemysław Hozakowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych Zakładu w Kaliszu

Maria Gębka

WAŻNOŚĆ UZGODNIENIA 2 LAT

Przemysław Hozakowski

- jezdnia z kostki brukowej betonowej, grub. 8 cm. kol. szarego
- chodnik z płytek chodnikowych 35x35x5 koloru szarego
- jazd na posesję z kostki bruk, beton. grub. 8 cm. kol. czarnego
- krawężnik betonowy 15x30 wystające 10 cm.
- krawężnik betonowy 15x30 wystające 2 cm.
- krawężnik betonowy, na jazdowy 12x25 wystające 4 cm.
- obrzeże betonowe 8x30
- sciek z 2 rzędów kostki bruk, beton. grub. 8 cm. kol. szarego
- wpust uliczny

WSP6RZĘDUNE GEODESYCZNE PUNKT6W			
CHARAKTERYSTYCZNYCH			
PT 0+000,00	x=57350884,35	y=65088260,69	
PLK 0+182,79	x=5735120,56	y=65088081,52	
W1 0+191,89	x=5735122,44	y=65088072,26	
KL 0+201,00	x=5735129,32	y=65088066,11	
KT 0+210,70	x=5735136,97	y=65088059,80	

W KALISZU

Plan sytuacyjny

Adres: Kalisz, ul. Żwirowa Rys. nr 1

Investor: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Skala: 1:500
ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Projektował: inż. Karol Galant
upr. specj. drogowej nr WKR/0815/2000/11

Sprawdził: mgr inż. Jan Tomankiewicz
upr. specj. drogowej nr BN-10

Kwiecień 2016

$$Y = 5735050.00$$