



MIEJSKI ZARZĄD
DRÓG I KOMUNIKACJI W KALISZU

www.mzdik.kalisz.pl

ul. Złota 43
62-800 Kalisz
tel. 62 59 85 200
fax 62 59 85 201

e-mail: sekretariat@mzdik.kalisz.pl

Kalisz, dnia 03.12.2018r.

INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont odcinka nawierzchni drogi osiedlowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 13 w Kaliszu – od strony przedszkola”

W związku z pytaniami oferenta, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje, jak niżej:

1. Pytanie: Ad kosztorys ofertowy poz nr 37 i 38. W kosztorysie jest warstwa z mieszanki $R_m=1,5$ MPa gr 10 cm, natomiast na przekrojach poprzecznych – rys nr 7 jest warstwa piasku gr 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.

Odpowiedź: Przedmiar poz. nr 37 i 38 zgodnie z opracowanym projektem budowlanym – pozostaje do wykonania warstwa piasku średnioziarnistego (WP35) grubości 10 cm.

2. Pytanie: Ad kosztorys ofertowy poz nr 21 , 23 , 25. Prosimy o wyjaśnienie jaki beton należy zastosować . Na przekrojach poprzecznych jest beton C 16/20 , natomiast w SST 08.01.01:02 jest beton C 8/10

Odpowiedź: Przedmiar poz. nr 21, 23, 25, do obliczeń należy przyjąć beton o wytrzymałości C12/15 (ława dla krawężników i oporników).

3. Pytanie: Ad kosztorys ofertowy poz nr 31 i 32. Prosimy o wyjaśnienie jaki asfalt należy zastosować do warstwy wiążącej, gdyż na przekrojach poprzecznych jest warstwa wiążąca z polimerosafaltem PMB 25/55-60.

Odpowiedź: Do warstwy wiążącej należy zastosować asfalt 50/70.

Ponadto Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ kosztorys ofertowy i załącza nowy.

Powyższe należy traktować jako zmianę nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Podpisał
/.../
Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
w Kaliszu
Tomasza Ludwiczaka
dn. 03.12.2018r.

Załączniki:
- kosztorys ofertowy