

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. (61) 854 56 34, faks (61) 854 56 71
bzm@wsgaz.pl

**Pracownia Projektowa Infrastruktury
Drogowej - Marcin Kasalka
Staroprzygodzka 25
63-400 Ostrów Wielkopolski**

W/ znak:
N/ znak: PSGW300/DT/ZMS-5000-100187/17

z dnia 16-08-2017
z dnia 25-08-2017

Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia

NR PSGW300/DT/ZMS-5000-100187/17

Dotyczy: **Przebudowa ul. Piwonickiej w Kaliszu.**

Lokalizacja przedsięwzięcia:
woj. **wielkopolskie**, gm. **Kalisz**, m. **Kalisz**, ul. **Piwonicka**

W odpowiedzi na pismo z dnia 16-08-2017 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreśloną siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
3. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia sieci gazowej zaznaczonej na załączonej mapie sytuacyjnej kolorem żółtym.
4. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić Gazownię w Kaliszu. Nadzór nad pracami będzie płatny zgodnie z obowiązującym w PSG sp. z o.o. cennikiem.

UWAGA: Przykrycie gazociągu od 0,9 do 1,1 m, 0+590.60 - możliwe kolizje projektowanych wpustów z gazociągiem ś/c PE. Nad gazociągiem zaprojektowano parkingi i zatoczkę autobusową. W miejscach włączeń przyłączy wypływanie o około 20 cm.

Informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w ww. strefie podczas prowadzenia robót ziemnych. Roboty ziemne w obrębie gazociągu należy rozpocząć po sprawdzeniu rzeczywistego zagłębienia istniejącej rury gazowej w terenie na podstawie przekopów próbnych i prowadzić w obecności przedstawiciela Gazowni w Kaliszu. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości.

Regulacja wysokości armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora.

Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej.

5. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

KIEROWNIK
Sektora Zarządzania Majątkiem Sieciowym