



Kalisz, dnia 15.03.2019r.

ZP.271.1.3.2019

INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA NR 5

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ul. Piwonickiej w Kaliszu”

W związku z pytaniem oferenta, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), Zamawiający informuje, jak niżej:

Pytanie: Wg nowego rys. nr 5 „Profil podłużny przykanalików deszczowych” nie zgadzają się długości rury DN160, gdyż na profilu jest 197,5m, a w kosztorysie podano 220,5m. Czy wynika to z tego, że zmieniono na profilu 23m rury z DN160 na DN 200, ale już tych 23m nie zdjęto w kosztorysie z kanału DN160? W związku z tym jakie metry należy przyjąć dla rury DN160? Według profilu czy kosztorysu?

Odpowiedź: W ofercie należy przyjąć długość według kosztorysu ofertowego. Równocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami § 9 ust. 3 Projektu umowy roboty budowlane będą rozliczane na podstawie powykonawczego obmiaru i kosztorysu powykonawczego zgodnie z faktycznie wykonanymi ilościami robót.

Powyższe należy traktować jako zmianę nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Podpisał

/.../

p.o. Dyrektora MZDiK w Kaliszu

Krzysztof Gałka

dn. 15.03.2019r.