




ET/T-420/II/36/2018

Kalisz, dn. 13.11.2018 r.



J. Tomoniewicz
K. Gaber
22.11.2018

**Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu**
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

Dotyczy: planu sytuacyjnego na budowę ulic osiedlowych: Lisiej, Sarniej, Zajęczej w Kaliszu.

W odpowiedzi na pismo WI.45.453.89.2018 z dnia 29.10.2018 r. informujemy, że:

- odwodnienie nawierzchni drogowej zaprojektować zgodnie w wydanych warunkami technicznymi ET/T-420/177/18 z dnia 28.06.2018 r.;
- skrzynki od zasuw oraz włazy i wpusty kanalizacyjne należy dostosować do poziomu projektowanej nawierzchni na koszt inwestora;
- zaprojektowana nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych musi być usytuowana na poziomie nawierzchni z płyt betonowych

Wystawienie protokołu odbioru wymaga potwierdzenia przez PWiK Sp. z o. o. z/s w Kaliszu prawidłowości zabudowy i sprawności wyregulowanych urządzeń wod-kan.

Zgodnie z art. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 zarządca drogi zobowiązany jest do przywrócenia „dotychczasowej funkcjonalności” urządzeń na własny koszt.

Prace w rejonie istniejących urządzeń wod-kan prowadzić pod nadzorem PWiK Sp. z o. o. z/s w Kaliszu i sukcesywnie zgłaszać do odbioru.

Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacji

Małgorzata Lisiecka
Małgorzata Lisiecka