



Kalisz, dnia 30.07.2019r.

ZP.271.1.16.2019

INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno typu Slurry Seal na ul. Metalowców w Kaliszu”

W związku z pytaniami oferenta, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, jak niżej:

1. **Pytanie:** SST D 05.03.19 Cienka warstwa na zimno (typu „slurry seal”) podaje wymagania dotyczące uziarnienia mieszanki mineralnej i zawartości lepiszcza wg nieobowiązkowego układu sit. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 305/2011 producent wyrobów budowlanych musi posiadać Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, która stanowi podstawowy element systemu oceny właściwości użytkowych i pozwala na legalne wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego. Ponadto zgodnie z p. 2.1 załączonej SST Wykonawca zobowiązany jest do okazania certyfikatu potwierdzającego wprowadzenie Zakładowej Kontroli Produkcji, a tym samym zobligowany jest do wykonania cienkiej warstwy na zimno zgodnie z normą PN-EN 12273 tzn. uziarnienie warstwy ścieralnej musi wynosić 0/5 mm a nie 0/4 mm. W związku z powyższym prosimy o dostosowanie wymagań SST do aktualnie obowiązujących przepisów.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje w całości załączoną do SIWZ SST i załącza nową.

2. **Pytanie:** Ad. kosztorys ofertowy poz. nr 1. Prosimy o podanie grubości remontu cząstkowego nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową.

Odpowiedź: Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową należy wykonać o grubości 4 cm.

Powyższe należy traktować jako zmianę nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Załączniki:
- SST