



Kalisz, dnia 12.09.2019r.

ZP.271.1.27.2019

### INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Głogowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej w Kaliszu”

W związku z pytaniem oferenta, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, jak niżej:

**Pytanie:** Ad. poz. kosztorysowa 48-52. Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie:

- płyt betonowych 25x25x8 z fazą
- płyt betonowych 50x50x7 z fazą
- płyt betonowych 20x20x8 z fazą

z powodu braku dostępności wymienionych wcześniej materiałów w pozycjach kosztorysowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza wbudowanie płyt o wymiarach wskazanych w pytaniu, jednakże zgodnie z „Standardami dla projektantów, wykonawców i zarządców infrastruktury dla pieszych” nie wyraża zgody na zastosowanie płyt betonowych z fazą.

**Powyższe należy traktować jako zmianę nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.**

Podpisał

/.../

p.o. Dyrektora MZDiK w Kaliszu

Krzysztof Gałka

dn. 12.09.2019r.