



Kalisz, dnia 20.11.2019r.

ZP.271.1.38.2019

INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w 2020r.”

W związku z pytaniem oferentów, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, jak niżej:

1. **Pytanie:** Czy zamawiający dopuszcza wykonanie tarcz znaków wykonanych z blachy 1.25 mm jeśli wykonawca posiada certyfikat stałości wytrzymałości użytkowych Nr 1488-CPR-0450/W, Powszechnie stosowana grubość blachy 1,25mm z posiadanym przez nas wieloletnim doświadczeniu nie wpływa na jakość, wytrzymałość, trwałość tarczy znaku, a pozwala na znaczące pomniejszenie kosztów produkcji a co za tym idzie sprzedaży.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy 1,25 mm pod warunkiem posiadania przez producenta oznakowania certyfikatu stałości właściwości użytkowych zgodnego z normą PN-EN 12899-1:2010.

2. **Pytanie:** Ogrodzenia segmentowe U-12a (siatkowe) – proszę o zamieszczenie wzoru ogrodzenia oraz o wyjaśnienie czy ogrodzenie ma być malowane (na jaki kolor?) czy tylko ocynkowane.

Odpowiedź: Ogrodzenie segmentowe ma być malowane proszkowo na kolor żółty. Zamawiający uzupełnia treść SIWZ o załącznik przedstawiający wzór ogrodzenia segmentowego.

3. **Pytanie:** Słupek do znaku stalowy ocynkowany z kotwą fi 60mm – proszę o podanie minimalnej grubości ścianki słupka.

Odpowiedź: Minimalna grubość ścianki słupka powinna wynosić 2 mm.

4. **Pytanie:** Stojak rowerowy – proszę o wyjaśnienie, czy cena stojaka rowerowego ma zawierać koszt fundamentów prefabrykowanych?

Odpowiedź: Cenę stojaka rowerowego należy podać bez kosztu fundamentów prefabrykowanych.

5. **Pytanie:** Czy cena każdego znaku ma zawierać koszt kompletu uchwytów montażowych?

Odpowiedź: Tak. Cena każdego znaku powinna zawierać koszt kompletu uchwytów montażowych.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert do dnia 27.11.2019r. do godz. 12:00. Otwarcie nastąpi w dniu 27.11.2019r. o godz. 12:30.

Powyższe należy traktować jako zmianę nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Załączniki:

- wzór ogrodzenia segmentowego

Podpisał

/.../

Dyrektor MZDiK w Kaliszu

Krzysztof Gałka

dn. 21.11.2019r.