



Kalisz, 10.07.2014

WU.4112.84.2014

**Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dobrzec”**  
62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 7

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego pochylni dla osób niepełnosprawnych w pasie drogowym ulicy Hanki Sawickiej, na wysokości istniejącego parkingu oraz budynków mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Hanki Sawickiej nr 2, 2a i 2d w Kaliszu.

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 06.06.2014r., Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu **opiniuje pozytywnie** przedmiotowy projekt budowlany przy zachowaniu następujących warunków:

1. należy zapewnić szczelność połączenia jezdni z obniżonym krawężnikiem na wysokości projektowanego przejścia dla pieszych, przez wymianę warstwy ścieralnej na szerokości min. 0,5m. Materiały do jego wykonania powinny spełniać wymagania określone w:
  - WT-1 2010 Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych,
  - WT-2 2010 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
  - WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych,
  - WT-5 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych,stanowiących załączniki nr 1 – 4 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych,
2. w celu spełnienia warunków formalnych wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), należy wystąpić do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Jednocześnie informujemy, że na czas prowadzenia robót w pasie drogowym wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia w tut. Zarządzie, o które należy wystąpić z odrębnym wnioskiem (do wniosku należy dołączyć kserokopię pozwolenia na budowę).

DYREKTOR  
inż. Krzysztof Gałka

Za zgodność z oryginałem

data 08.07.2014 podpis