

**Kalisz****Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska**

WGOŚ.631.0081.2018

D2018.08.01517

Kalisz, dnia 21 sierpnia 2018 r.

**PTR-MEDIA****Piotr Pasik****Porwity 3a****62-860 Opatówek**

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu kanalizacji deszczowej, opracowanego w ramach zadania „odwodnienie ulicy Kwiatów Polskich w Kaliszu”, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie swoich kompetencji informuje, że:

1. nie zgłasza uwag do przedstawionego projektu odwodnienia ulicy Kwiatów Polskich, w ramach którego zaplanowano wybudowanie nowego kanału kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego kolektora w ulicy Stanisława Wyspiańskiego oraz likwidację istniejącego (ogólnospławnego) kanału deszczowego w ulicy Kwiatów Polskich poprzez jego zamulenie,
2. nie zgłasza uwag do wyliczonej ilości wód opadowych i roztopowych wprowadzanych projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej (zlewnia ulicy Kwiatów Polskich oraz ulicy Henryka Sienkiewicza) do kolektora w ulicy Stanisława Wyspiańskiego, przy natężeniu deszczu miarodajnego wynoszącego  $131,10 \text{ dm}^3/\text{s/ha}$  i czasie trwania  $t = 15 \text{ min}$ , wynoszącej  $q_{\text{max s}} = 9,97 \text{ dm}^3/\text{s}$  (zlewnia ulicy Kwiatów Polskich) oraz  $q_{\text{max s}} = 35,29 \text{ dm}^3/\text{s}$  (zlewnia ulicy Henryka Sienkiewicza),
3. istniejący kolektor w ulicy Stanisława Wyspiańskiego, do którego zostanie włączony projektowany kanał deszczowy w ulicy Kwiatów Polskich, jest przyporządkowany wylotowi kolektora do Kanału Bernardyńskiego (brzeg prawy, km 4+717), odprowadzającemu wody opadowe i roztopowe na podstawie pozwolenia wodnoprawnego nr WSRK.6210-86/08 z dnia 20 października 2008 r., udzielonego Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Kaliszu przez Prezydenta Miasta Kalisza,
4. w operacie wodnoprawnym na podstawie którego wydano pozwolenie wodnoprawne nr WSRK.6210-86/08 z dnia 20 października 2008 r. w bilansie powierzchni splywu nie ujęto zlewni ulicy Kwiatów Polskich oraz zlewni ulicy Henryka Sienkiewicza, w związku z czym w opinii tut. Wydziału zachodzi konieczność weryfikacji ww. zgody wodnoprawnej,
5. w obecnym stanie prawnym organem właściwym do weryfikacji ww. pozwolenia wodnoprawnego jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu przy ul. Kolegialnej 4,
6. wody opadowe i roztopowe, wprowadzane do Kanału Bernardyńskiego wylotem, o którym mowa w pkt 3, podlegają oczyszczeniu za pomocą separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem,
7. jakość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do Kanału Bernardyńskiego powinna spełniać wymagania, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800 z późn. zm.).

Z-ca Naczelnika  
Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska  
Marta Okrasa

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Miejski Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji  
ul. Złota 43, 62-800 Kalisz.