



Kalisz, dnia 24.03.2020r.

ZP.271.1.5.2020

INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa stanowisk postojowych wraz z przebudową istniejącego utwardzenia terenu przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu”

W związku z pytaniami oferenta, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, jak niżej:

1. Pytanie: W poz. kosztorysu nr 28, 33, 41, 46 i w opisie technicznym jest nawierzchnia z płytek 25x25x8 cm, natomiast wg SST, planu sytuacyjnego, przekrojów konstrukcyjnych i szczegółów jest nawierzchnia z płytek 25x25x10 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wyceny pozycji nr 28, 33, 41 i 46 należy dokonać zgodnie z opisem w kosztorysie ofertowym oraz opisem technicznym z uwzględnieniem płyt betonowych o wymiarach 25x25x8 cm.

Powyższe należy traktować jako zmianę nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Zatwierdził
/.../
Krzysztof Gałka
Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji w Kaliszu
dnia 24.03.2020r.