ul. Podmiejska 27- Widok 101



ul. Prymasa St. Wyszyńskiego



Uwaga: rurę ochronną przedłużyć po sprawdzeniu stanu technicznego izolacji oraz izolacji r. przewodowej

ul. Prymasa St. Wyszyńskiego



By-pass B1



1 - kolano 90° Dz225PE; przejście PE/stal koln. 225/200
2 - zaślepka Dz225PE
3 - rozcięcie gazociągu Dz225PE
4 - miejsce montażu urządzenia do wstrzymania przepływu gazu metodą balonowania
5 - króciec stalowy kołnierzowy DN80
5a- obejma siodłowa 225/90; mufa elektrooporowa Dz90PE; przejście PE/stal koln. 90/80;
6 - zasuwa DN80 z kołnierzem i króćcem PE
7 - trójnik siodłowy PE90/25 + rura wydmuchowa (wyprowadzić 3m ponad teren)

8 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: obejma do nawiercania pod ciśnieniem 225/32PE, mufa elektrooporowa Dz32PE, przejście PE/stal 32/25, kolano 90° DN25 stal., rura stal Dn25 - wyprowadzić 3 m ponad teren, zaślepka elektrooporowa Dz 32 PE

rura Dz90 PE100 SDR11 (by passs) - 60 m

By-pass B2



1 - kolano 90° Dz225PE; przejście PE/stal 225/200
2 - kołnierz zaślepiający DN200 stal.
3 - rozcięcie gazociągu DN200 stal.
4 - miejsce montażu urządzenia do wstrzymania przepływu gazu metodą balonowania
5 - króciec stalowy kołnierzowy DN80
6 - zasuwa DN80 z kołnierzem i króćcem PE
7 - trójnik siodłowy PE90/25 + rura wydmuchowa (wyprowadzić 3m ponad teren)

8 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: obejma do nawiercania pod ciśnieniem 225/32PE, mufa elektrooporowa Dz32PE, przejście PE/stal 32/25, kolano 90° DN25 stal., rura stal Dn25 - wyprowadzić 3 m ponad teren, zaślepka elektrooporowa Dz 32 PE

rura Dz90 PE100 SDR11 (by passs) - 60 m

By-pass B3



1 - kolano 90° Dz225PE; przejście PE/stal 225/200
2 - kołnierz zaślepiający DN200 stal.
3 - rozcięcie gazociągu DN200 stal.
4 - miejsce montażu urządzenia do wstrzymania przepływu gazu metodą balonowania
5 - króciec stalowy kołnierzowy DN80
6 - zasuwa DN80 z kołnierzem i króćcem PE
7 - trójnik siodłowy PE90/25 + rura wydmuchowa (wyprowadzić 3m ponad teren)

8 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: obejma do nawiercania pod ciśnieniem 225/32PE, mufa elektrooporowa Dz32PE, przejście PE/stal 32/25, kolano 90° DN25 stal., rura stal Dn25 - wyprowadzić 3 m ponad teren, zaślepka elektrooporowa Dz 32 PE

rura Dz90 PE100 SDR11 (by passs) - 60 m

By-pass B4



1 - kolano 90° Dz225PE; przejście PE/stal koln. 225/200
2 - zaślepka Dz225PE
3 - rozcięcie gazociągu Dz225PE
4 - miejsce montażu urządzenia do wstrzymania przepływu gazu metodą balonowania
5 - obejma siodłowa 225/90; mufa elektrooporowa Dz90PE; przejście PE/stal koln. 90/80;
6 - zasuwa DN80 z kołnierzem i króćcem PE
7 - trójnik siodłowy PE90/25 + rura wydmuchowa (wyprowadzić 3m ponad teren)

8 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: obejma do nawiercania pod ciśnieniem 225/32PE, mufa elektrooporowa Dz32PE, przejście PE/stal 32/25, kolano 90° DN25 stal., rura stal Dn25 - wyprowadzić 3 m ponad teren, zaślepka elektrooporowa Dz 32 PE

rura Dz90 PE100 SDR11 (by passs) - 60 m

Inwestor		**Jednostka projektowa**		
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W KALISZU		Pracownia Projektowa DROG-CAD ul. Grunwaldzka 33/139 Ostrów Wlkp. tel. 511 072 131 e-mail: biuro@drogcad.pl		
Zadanie	„Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (dawniej ul. H. Sawickiej) w Kaliszu"			
Rysunek	Schemat montażowy			
Projektant	inż. Agnieszka RAK	SKL/1159/PWOS/06 do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. w zakr. instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gazowych, wodnych. i kanal.	Podpis	
Sprawdzający	mgr inż. Agnieszka PACH	7131-2/152/137/PW/2002 do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. w zakr. instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gazowych, wodnych. i kanal.	Podpis	
Stadium	**Branża**	**Skala**	**Data**	**Nr rysunku**
Projekt budowlany	GAZOWA	-	11.2019	3.G