

Kalisz, dnia 2018-05-30

**ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGK.6630.1.17.2018
DOTYCZĄCY SPRAWY NR WGK.6630.144.2018**

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z późn. zm.) w dniu 30 maja 2018 w Urzędzie Miasta Kalisza w Wydziale Geodezji i Kartografii przeprowadzono naradę koordynacyjną przedstawiając dokumentację projektową oraz przekazując je za pomocą środków komunikacji elektronicznej do zarządzających sieciami uzbrojenia terenu oraz innych podmiotów zainteresowanych, którzy wyrazili pisemną zgodę na doręczanie. Naradzie koordynacyjnej przewodniczył Michał Marczak Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii działający z upoważnienia WO.0052.0196.2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Sprawa dotyczy: **Oświetlenie i przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Serbinowska sięgacz od nr 1a do 5 w Kaliszu.**

Wnioskodawca: **DROMOST Spółka z o.o.**
61-693 Poznań, ul. Trójkole 3b

Data wpływu wniosku: 2018-05-16

Przedłożony projekt był przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2018-05-30.
Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:

Urząd Miejski w Kaliszu – Wydział Geodezji i Kartografii - Michał Marczak.

Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych, wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne będą odtwarzane na koszt Inwestora.

Urząd Miejski w Kaliszu – Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury- K. Brzozowska - Bukwa.

Bez uwag.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu - Karolina Załustowicz - Plewka.

Bez uwag.

PSG. sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Kaliszu - Tomasz Ordon.

UWAGA GAZ! W miejscach skrzyżowań z siecią gazową zachować wymagane przepisami odległości. Roboty prowadzone w obrębie naszych sieci zgłaszać do RG Kalisz i wykonywać ręcznie. Szczegółowy przebieg gazociągu w terenie ustalić na podstawie przekopów próbnych. Regulacja wysokości armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

NETIA S.A. z/s w Ostrowie Wielkopolskim - Jerzy Urbański.

Bez uwag.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu - Aldona Owczarek.

Uwaga: Ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy z czynnymi sieciami, przyłączami i urządzeniami wod-kan usuwane będą na koszt inwestora przedmiotowego zadania.

Uzgodnienie dotyczy trasy - bez uwag. Rozwiązania techniczne branży sanitarnej uzgodnić z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przed rozpoczęciem prac.

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu - Marek Tomczak.

Zgodnie z uzgodnieniem w RD1 nr EOP-4/MMD-000269-2017 z dnia 04.04.2017

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu - Barbara Gajek.

O rozpoczęciu i zakończeniu prac w rejonie skrzyżowania z preizolowaną siecią cieplną należy powiadomić Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. ul. Torowa 115 62-800 Kalisz.

„DROMOST” Sp. z o.o.

WPLYNĘŁO

dnia 06.06.2018

Multimedia Polska SA Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci w Kaliszu - Tomasz Czapliński.

Uzgadnia się z następującymi uwagami:

1. Przy zmianie rzędnej terenu należy dostosować rzędne istniejących struktur do nowych rzędnych wysokościowych. Zagłębienie, przykrycie rur powinno wynosić min. 0.6m.
2. Prace wzdłuż sieci MMP / mniej niż 2m/ należy prowadzić ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego przy nadzorze przedstawiciela MMP.
3. W miejscach kolidujących z budową linii i urządzeniami teletechnicznymi należy zabezpieczyć zgodnie z normami.
4. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Multimedia Polska S.A. wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie przedstawiciela działu eksploatacji Multimedia Polska S.A.
5. Koszt wszelkich robót i napraw uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac ponosi Wykonawca/Inwestor.
6. Multimedia Polska S.A. zastrzega sobie możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci Multimedia Polska S.A.
7. W przypadku natrafienia (w trakcie wizji lokalnej lub podczas robót ziemnych) na urządzenia należące do MMP nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić MMP w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
8. Termin wykonania prac na czynnych urządzeniach naszej sieci MMP należy uzgodnić / z 7-dniowym wyprzedzeniem/ z koordynatorem Działu Eksploatacji Aleja Wojska Polskiego 53a 62-800 Kalisz z p. Pawłem Luczakiem tel. 691767215.

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej, którzy przekazali je za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu - Mikołaj Kuncman.

W zakresie infrastruktury oświetleniowej uzgodniono wstępnie pismem DT/T I/MK/3084/2017 z dnia 16.11.2017r.

INEA S.A. Wysogotowo - Dominik Górka.

Informuje, iż na dzień 29.05.2018, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura INEA S.A. będąca w kolizji z opracowanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 11 90, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo - Dominik Górka.

Informuje, iż na dzień 29.05.2018, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 47 76) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu - Janusz Wesołowski.

Bez uwag.

PKP TELKOL sp. z o.o. - Kazimierz Mocek.

Bez uwag.

Na naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie stawili się i nie przekazali stanowiska za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi.

Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjnej nie składa zastrzeżeń.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Mariusz Marciniak.

Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjnej nie składa zastrzeżeń.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu - Anna Sobczak.

Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjnej nie składa zastrzeżeń.

Urząd Miejski w Kaliszu – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Marta Starzonek.
Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjnej nie składa zastrzeżeń.

Odpis protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy*/innemu podmiotowi zawiadomionemu o naradzie koordynacyjnej*.
*) niepotrzebne skreślić

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

mgr inż. Michał Marczak

Główny Powiatowy
Geodeta Wydział
Gospodarki i Kartografii

(pieczęć, podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej)

