



**Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu**

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, tel. centrala: 61 64 75 400,  
sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

<http://www.wzmiuw.pl>

**Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim**

ul. Dąbrowskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. fax. 62 73 62 802, tel 62 73 65 188  
e-mail: wzmiuw@home.pl

Ostrów Wielkopolski, dnia 19 października 2017 r.

EUM.4600/Ka-124/17

**STUDIO ARCHITEKTURY POZNAŃ**

ul. Graniczna 4/2

60-712 Poznań

W odpowiedzi na pismo L.p. 20170711\_S-AP/RK/05 z dnia 28.09.2017 roku, w sprawie uzgodnienia projektu remontu mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajskowskiej w Kaliszu, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim w oparciu o załączone materiały oraz prowadzoną w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego ewidencję urządzeń melioracyjnych opiniuje pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie, przy zachowaniu poniższych warunków:

- planowana inwestycja zlokalizowana jest na rzece Swędrni w 2+200 km jej biegu,
- rzędna spodu konstrukcji mostu nie zostanie obniżona,
- skarpy i dno pod obiektem mostowym oraz na długości po 15,0 m poniżej i powyżej mostu należy umocnić materacami gabionowymi ułożonymi na geowłókninie, a stopę skarpy należy umocnić palisadą z kołków Ø 10 cm na w/w długości,
- zarządcę i administratora drogi – ul. Rajskowskiej zobowiązuje się do utrzymania drożności cieków pod obiektem mostowym oraz w obrębie 10m poniżej i powyżej obiektu.

**DYREKTOR**

*mgr inż. Łukasz Kuroszczyk*