

ul. Torowa 115
62-800 Kalisz
L.dz. OI / 1139 / 2015

Kalisz, dnia 03.08.2015r.



P. P. Karl
P. K. Gohrt

05.08.2015

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

6

Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu pozytywnie opiniuje plan sytuacyjny projektowanego utwardzenia placu i wykonania chodników na terenie Żłobka nr 2 w Kaliszu. Przy budowie nawierzchni placu i chodników należy zachować odległość 40cm od wierzchu rur preizolowanej sieci ciepłej do podbudowy konstrukcji nawierzchni. Na załączonym planie sytuacyjnym zaznaczono czynną preizolowaną sieć ciepłą. Rozpoczęcie prac należy zgłosić do Ciepła Kaliskiego Sp. z o.o. w Kaliszu ul. Torowa 115.

Załącznik:
1. plan sytuacyjny – 1egz

PREZES ZARZĄDU
„Ciepło Kaliskie” Sp. z o.o.
Marek Bariczak

LEGENDA

- jezdnia drogi pożarowej z kostki brukowej, betonowej grub. 8 cm. koloru szarego
- tereny utwardzone kostką bruk., beton. grub. 8 cm. kol. szarego
- chodnik z kostki brukowej, betonowej grub. 8 cm. koloru czarnego
- chodnik z kostki bruk. beton. grub. 8 cm. kol. czarnego o konstrukcji jak jezdnia
- miejsce pod kontenery na śmieci z kostki bruk. beton. grub. 8 cm. kol. szarego
- istniejąca zielen
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 10 cm.
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 2 cm.
- krawężnik betonowy 20x30 wystający 2 cm.
- krawężnik betonowy 20x30 wystający 10 cm.
- krawężnik betonowy 12x25 wystający 0 cm.
- obrzeże betonowe 8x30

UZGODNIONO
z Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu
z uwagami bez uwag

zgodnie z projektem 01/1139/2015
z dn. 03.08.2015r

KIEROWNIK WYDZIAŁU
INWESYTycji
Barbara Gajek

PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO ŻŁOBKA NR 2 PRZY
UL. BABINA 3A I UTWARDZENIE PŁACÓW NA TERENIE
ŻŁOBKA I PRZY POSESI 3-GO MAJA 17 W KALISZU
Plan sytuacyjny

Adres:	Kalisz, Babina 3a	Rys. nr 1
Inwestor:	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu ul. Złota 43, Kalisz	Skala: 1:500
Projektował:	inż. Karol Galant upr. specj. drogowej nr WKP.0315/2000/11	
Sprawił:	mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81	
lipiec 2015		

