



Kalisz, dnia 13.02.2025r.

ZP.271.10.3.2025

**INFORMACJA DLA OFERENTÓW  
ZMIANA NR 3**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem przy Moście Warszawskim w Kaliszu do Kanału Bernardyńskiego wód opadowych i roztopowych.

W związku z pytaniem oferenta, Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, j.n.:

1. **Pytanie:** Gdzie można znaleźć w materiałach przetargowych załącznik obrazujący: "Obszar zlewni pochodzący z przewidywanego odwodnienia terenu objętego koncepcją projektowanego układu drogowego na osiedlu Tyniec"? (zapis w zał. do oferty - piśmie PWIK pkt.3).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że powierzchnia jaką należy uwzględnić we wskazanej zlewni pochodzącej z terenu projektowanego układu drogowego na osiedlu Tyniec wynosi 2669 m<sup>2</sup>, co stanowi, zgodnie z pismem PWiK nr ET/T-420/D/021/2024 z dnia 06.11.2024r., natężenie odpływu w ilości 19,7 l/s. Plan sytuacyjny wskazujący obszar objęty ww. zlewnią Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłonionemu w przedmiotowym postępowaniu na etapie realizacji zamówienia.

**Powyższe należy traktować jako zmianę nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej i stanowi jego integralną część.**

DYREKTOR  
*inż. Krzysztof Gałka*