



Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu  
ul. Złota 43  
62-800 Kalisz

*P. W. Nowak*  
*20.04.2026r.*

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo WI.444.1.2.2016 otrzymane w dniu 27.02.2026r dotyczące uwag do warunków kolizyjnych wystanych do pismem WT/T1/DŚ/360/2026 z dnia 17.02.2026r informuje, że na podstawie przekazanej przez Państwa informacji w ww. piśmie odstępuję się od konieczności spełnienia warunków kolizyjnych opisanych w punkcie pierwszym.

Jednocześnie informujemy że podtrzymujemy zasadność punktu drugiego przedmiotowych warunków technicznych z uwagi iż pozostawienie starego kabla w obecnej lokalizacji (pod istniejącym chodnikiem) w przypadku awarii będzie skutkować rozbiórką nowej nawierzchni.

Kierownik sekcji  
obszaru 1  
OŚWIETLENIE  
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.  
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Podpis  
cyfrowy:  
Grzegorz  
Wierny  
Data:  
2026.04.16  
14:52:02  
+02'00'

Sprawę prowadzi: Dawid Świątek, tel.: 535500841, e-mail: dswiatek@ouid.pl

**Do wiadomości:**

aa (2269/2026)

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak  
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 160,526.000 zł NIP: 618-16-07-268  
Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001  
Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

OŚWIETLENIE  
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.  
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70  
E-mail: poczt@ouid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl

Kalisz, 17 lutego 2026



Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu  
ul. Żłota 43  
62-800 Kalisz

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo dotyczące uzgodnienia planu sytuacyjnego dla zadania pn, „Przebudowa istniejącego chodnika na odcinku od ul. Legionów do ul. Konopnickiej w Kaliszu”, podaje techniczne warunki usunięcia kolizji z istniejącą instalacją oświetlenia ulicznego:

1. Istniejącą latarnię oznaczoną jako „L1” oraz „L2” będącą w kolizji z projektowanym obrzeżem drogi dla pieszych należy przestawić poza obszar kolizyjny z zachowaniem odległości min. 0,5 m od obrzeża do lica słupa.
2. Istniejący kabel oświetleniowy pomiędzy latarniami oznaczonymi jako „L1” oraz „L2” należy wymienić na nowy typu YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> z zachowaniem ok. 1,5m zapasu kabla przy latarniach. Kabel należy układać w pasie zieleni oraz wprowadzić do wnętrza kablowych latarni w nowej lokalizacji.
3. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy dokonać regulacji posadowienia istniejącej infrastruktury oświetleniowej do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu, zachowując wymagania norm, w szczególności normy N SEP-E-004.
4. W pobliżu urządzeń oświetlenia drogowego prace ziemne prowadzić ręcznie.
5. Dokładną lokalizację podziemnej infrastruktury oświetleniowej ustalić na podstawie przekopów próbnych.
6. Nie wyklucza się istnienia w uzbrojeniu podziemnym infrastruktury oświetleniowej niezainwentaryzowanej na podkładach geodezyjnych.
7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury oświetleniowej, koszt naprawy obciąża inwestora. Powyższe ma zastosowanie również dla uszkodzeń wykrytych w terminie 1 roku od zakończenia prac, a powstałych w wyniku ich prowadzenia.
8. Dla wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci oświetleniowej.
9. Kable przed zasypaniem, wykonane osłony rurowe, oraz inne roboty zanikające należy na bieżąco zgłaszać do odbioru w Spółce.
10. O terminie rozpoczęcia prac będących przedmiotem niniejszych wytycznych należy powiadomić Spółkę z 14 dniowym wyprzedzeniem.
11. Zakończenie prac w zakresie wydanych wytycznych usunięcia kolizji należy zgłosić do odbioru. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację powykonawczą, w szczególności protokoły pomiaru rezystancji izolacji kabla, sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Po usunięciu kolizji urządzenia oświetleniowe nadal pozostają własnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres 1 roku od daty wystawienia.

*Grzegorz Wierny*  
kierownik sekcji obszaru 1

Sprawę prowadzi: Dawid Świątek, tel.: 535500841, e-mail: dswiatek@oid.pl

#### Do wiadomości:


aa (1070/2026)

Prezes Zarządu: Maciej Wiltczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak  
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 141.397.000 zł NIP: 618-16-07-268  
Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001  
Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

**OŚWIETLENIE  
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**  
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70  
E-mail: poczt@oid.pl

[www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl)



LEGENDA

- droga dla pieszych z płyt betonowych 30x30x8 kol. jasnoszarego
- odtworzenie zieleni
- obrzeże betonowe 8x30
- zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robót
- nr działek objęte opracowaniem

Legenda OB: P:  
L1, L2 - kolumny do podświetlenia  
płk. obrzeża betonowego  
- demontaż i wywóz  
osm. z kolumny  
0082 082 Os. Asnyka  
nowy kabel osm. 5x25 m  
YAK 5x25 m

STARSZY SPECJALISTA  
ds. eksploatacji i utrzymania  
Dawid Swiatek

INWESTOR:	Zarząd Dróg Miejskich ul. Złota 43, 62-800 Kalisz	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	"PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA NA ODCINKU OD UL. LEGIONÓW DO UL. KONOPNICKIEJ"	
ADRES INWESTYCJI:	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, MIASTO KALISZ, ULICA KONOPNICKIEJ DZ. NR 99/1, 99/2, 1/5 OBRĘB: 069 CZASZKI, JEDN. EWID.: 306101_1 MIASTO KALISZ	
PROJEKTOWAŁ:	Wiktoria Nowak	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Justyna Strzyż	
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
SKALA:	1:500	DATA: 01.2026
		NR RYSUNKU: 1