



OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A

tel. (062) 598-52-70, fax (062) 598-52-74, e-mail : zarzad@ouid.pl

DT/TE/2240/2015

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	
w Kaliszu	
WPL. DNIA	2015-08-19
L.dz.	9327
podpis	[signature]

Kalisz, dnia 2015-08-13

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo WI.45.452.9.2015, dotyczące uzgodnienia planu sytuacyjnego na przebudowę Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z Placem Kilińskiego do skrzyżowania z ulicą Łódzką w Kaliszu, informuje, że:

- I. Na odcinku Placu Kilińskiego przedmiotową inwestycję Spółka uzgadnia bez uwag. Ważność uzgodnienia ustala się na okres 1 roku od daty wystawienia.
- II. W obrębie skrzyżowania Placu Kilińskiego z ul. Warszawską i odcinek ul. Warszawskiej od ww. skrzyżowania do mostu, Spółka posiada opracowaną dokumentację na przebudowę oświetlenia, która uzgodniona została przez Państwa pismem WU.4132.31.1.2013 z dnia 12.03.2014 roku. Inwestycję tą Spółka zrealizuje do końca br., w związku z czym podaje techniczne warunki zabezpieczenia/usunięcia kolizji z proj. instalacją oświetlenia ulicznego:
 1. Proj. latarnię oświetleniową oznaczoną na załączonym planie sytuacyjnym jako „A” należy przesunąć poza proj. wyjazd w kierunku mostu.
 2. Kable oświetleniowe przebiegające równolegle do projektowanej nawierzchni utwardzonej w odległości mniejszej niż 0,5m oraz pod projektowanymi wjazdami i poprzecznie pod jezdniami, parkingami itp., należy osłonić dwudzielnymi rurami grubościennymi koloru niebieskiego o średnicy min. 75mm, zachowując drożność przepustu (uszczelnień).
 3. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy dokonać regulacji posadowienia istniejącej infrastruktury oświetleniowej do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu, zachowując wymagania norm, w szczególności normy N SEP-E-004.
 4. W pobliżu urządzeń oświetlenia drogowego prace ziemne prowadzić ręcznie.
 5. Z uwagi na przewidzianą do realizacji przebudowę sieci oświetleniowej, przed rozpoczęciem robót należy zaktualizować podkłady geodezyjne do stanu zawierającego nową lokalizację urządzeń oświetleniowych. Dodatkowo można wystąpić do Spółki o udostępnienie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
 6. Dokładną lokalizację podziemnej infrastruktury oświetleniowej ustalić na podstawie przekopów próbnych.
 7. Nie wyklucza się istnienia w uzbrojeniu podziemnym infrastruktury oświetleniowej niezainwentaryzowanej na podkładach geodezyjnych.
 8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury oświetleniowej, koszt naprawy obciąża inwestora. Powyższe ma zastosowanie również dla uszkodzeń wykrytych w terminie 1 roku od zakończenia prac, a powstałych w wyniku ich prowadzenia.
 9. Dla wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci oświetleniowej.
 10. Kable przed zasypaniem, wykonane osłony rurowe, oraz inne roboty zanikające wymagają dokonania odbioru przez Spółkę, co możliwe jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30 (w dni robocze).

11. O rozpoczęciu prac będących przedmiotem niniejszych warunków należy powiadomić Spółkę z 14 dniowym wyprzedzeniem, przedkładając harmonogram wykonywania robót z podaniem wnioskowanych terminów dokonania odbioru robót zanikających.
12. Zakończenie prac będących przedmiotem niniejszego uzgodnienia należy zgłosić do Spółki w terminie 14 dni od zakończenia - zostanie wydana notatka służbowa z odbioru miejsc kolizyjnych. Do zgłoszenia należy dołączyć powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przeniesionych urządzeń oświetleniowych.
13. Po usunięciu kolizji urządzenia oświetleniowe nadal pozostają własnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o.
14. Ważność uzgodnienia ustala się na okres 1 roku od daty wystawienia.
- III. Na odcinek ul. Warszawskiej od mostu do ul. Łódzkiej, Spółka pismem DT/TE/1861/2015 z dnia 26.06.2015 roku, wysłała Państwu projekt warunków technicznych na przebudowę instalacji oświetleniowej. W związku z powyższym Spółka nie dokonuje uzgodnienia przebudowy ulicy na tym odcinku, gdyż o uzgodnienie takie należy wystąpić wraz z projektem przebudowy oświetlenia.

KIEROWNIK
Sekcji ds. Eksploatacji
Łukasz Jędrzejewicz

Do wiadomości:

1. D.Ś.
2. a/a (4179)

Prezes Zarządu: Grzegorz Nawrocki



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004
REGON: 250680024
Kapitał zakładowy : 50.938.000 zł
NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe
Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740



