

**Ogólne uwagi i wyjaśnienia
do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:
„Przebudowę odcinków ulic Warszawskiej i Stawiszyńskiej”.**

1. Branża sanitarna – budowa odwodnienia ulic.

Zakres robót objętych zaproszeniem nie obejmuje wykonania wylotu kolektora kanalizacji deszczowej do Kanału Bernardyńskiego. Należy wycenić roboty zgodnie z zakresem przedstawionym w kosztorysie i przewidzieć włączenie wybudowanego odcinka kanalizacji do istniejącego wylotu. Budowa wylotu realizowana będzie odrębnym zamówieniem.

2. Branża elektryczna – przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Stawiszyńskiej i Warszawskiej.

Materiały przewidziane w dokumentacjach w postaci słupów latarni oświetleniowych, wysięgników i opraw należy traktować jako przykładowe. Z uwagi na fakt, iż teren inwestycji znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków ostateczne decyzje w zakresie typu latarni i opraw oświetleniowych zostaną podjęte na etapie realizacji, po konsultacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.

3. Branża drogowa i elektryczna.

Elementy infrastruktury typu: latarnie oświetleniowe wraz z oprawami, balustrady, słupy sygnalizacji świetlnej należy przewidzieć w kolorze wg. palety RAL 7016 półmatowy. W przypadku elementów nowych (dostarczanych), należy przewidzieć malowanie proszkowe, w przypadku elementów podlegających renowacji – odtworzenie powłoki malarskiej w tym kolorze lub jej wykonanie w malarni lub (przy braku demontażu) na budowie.