



Sekretariat:
tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49

Pogotowie wod. - kan.:
994

e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
pwik@kl.onet.pl
www.wodociagi-kalisz.pl



**CZŁONEK:
ZBY GOSPODARCZEJ
WYODOCIAGI POLSKIE**

REGON: 250022522

NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157

Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu

IX Wydział Gospodarczy
try Sądowy

Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego Spółki
na dzień 1.06.2015 roku
wynosi 110.088.000 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KALISZU

TT-420/II/05/2016

Kalisz, dn. 25.02.2016r.

MIĘDZYGOSPODARSTWO
W KALISZU

WPL.
DNIA

29. 02. 2016

L.dz. 2273

podpis

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

J. Tomoniewicz
K. Galant
0703.2016

Dotyczy: planu sytuacyjnego na połączenie ulicy Stanczukowskiego z ulicą Wysoką w Kaliszu.

Niniejszym przesyłamy uzgodniony bez uwag przebieg projektowanej ulicy, przedstawiony na załączonym planie sytuacyjnym.
Rozwiązania techniczne odwodnienia przebudowywanej ulicy przewidzieć zgodnie z wydanymi warunkami TT-420/374/15 z dnia 27.12.2015 r.

Prace w rejonie istniejących urządzeń wod-kan prowadzić pod nadzorem PWiK i sukcesywnie zgłaszać do odbioru.

Kierownik
Działu Technicznego

mgr inż. Małgorzata Lisiecka


CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Chmura

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Kalisz, dn.

Podpis



62-800 KALISZ
UL. NOWY ŚWIAT 2A

Centrala:
tel.: 62 760 80 00


Sekretariat:
tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49

Pogotowie wod. - kan.:
994

e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
pwik@ki.onet.pl
www.wodociagi-kalisz.pl



AB 795



CZŁONEK:
IZBY GOSPODARCZEJ
WODOCIĄGI POLSKIE

REGON: 250022522

NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157

Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu

IX Wydział Gospodarczy
rajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego Spółki
na dzień 1.06.2015 roku
wynosi 110.088.000 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KALISZU

TT-420/374/15

w Kaliszu

MIĘJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI

WPL. DNIA 05. 01. 2016

L.dz. 107

podpis 20.01.2016 r.

Kalisz, dnia 27.12.2015r.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

ul. Złota 43

62-800 Kalisz

Dotyczy: odwodnienia drogi łączącej ul. Wysoką z ul. Stańczukowskiego wraz z rozbudową odcinka ul. Wysokiej i odcinka Korczak w Kaliszu.

W odpowiedzi na pismo nr WI.49.35.2015 z dnia 27.11.2015r informujemy, że odwodnienie odcinka drogi łączącej ul. Wysoką z ul. Stańczukowskiego wymaga budowy kanału deszczowego z włączeniem do kanału deszczowego o średnicy Ø 315 (materiał - PVC) w ul. Wysokiej lub do kanału deszczowego o średnicy Ø 400 (materiał - PVC) w ul. Stańczukowskiego. Przy budowie nowego kanału należy zaprojektować średnicę odpowiadającą zdolności przejęcia wód opadowych i roztopowych z odwadnianej zlewni z uwzględnieniem zrztu ścieków z planowanego osiedla mieszkaniowego.

Rozbudowę odcinka ul. Wysokiej i ul. Korczak (zgodnie z załączoną mapą) należy przewidzieć do istniejących kanałów deszczowych o średnicy Ø 315 (materiał - PVC) w ul. Wysokiej oraz o średnicy Ø 315 (materiał - PVC) w ul. Korczak. Odprowadzenie ścieków deszczowych należy poprzedzić decyzją Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu zezwalającą na włączenie wraz z uzgodnieniem odnośnie ilości ścieków i składu zanieczyszczeń oraz uzyskania bądź ewentualnej weryfikacji pozwolenia wodnoprawnego na ich odprowadzanie do odbiornika naturalnego.

Kanalizację należy wykonać w sposób i z materiałów zapewniających bezwzględną szczelność. Przewidzieć wpusty osadzone na studni osadnikowej betonowej Ø500 lub PVC o średnicy min. Ø425, prostokątne na zawiasach bez rygla. Skrzynki od zasuw oraz włazy należy dostosować do poziomu projektowanej ulicy.

W ciągu budowanej ulicy należy zastosować włazy kanalizacyjne o obciążeniu min. D-400 o średnicy 680 mm z wypełnieniem betonowym typu BEGU. Włazy te muszą być wbudowane w płytę betonową zbrojoną podwójną siatką ze stali zbrojeniowej z betonu klasy min. C35/45 dostosowaną wytrzymałością do natężenia ruchu drogowego i klasy wjazdu.

Istniejące włazy kanalizacyjne spełniające wyżej opisane kryteria nie wymagają wymiany, należy je jedynie zabudować zgodnie z poziomem modernizowanej ulicy. Wystawienie protokołu odbioru robót przez PWiK Sp. z o.o. po zakończeniu robót drogowych wymaga dostarczenia n/w dokumentów:

- protokołów zagęszczenia gruntu wokół przebudowywanych urządzeń (studnie, wpusty).
- danych z inspekcji telewizyjnej (TV) na płycie DVD wszystkich kanałów na trasie modernizowanej ulicy.

Koszty związane z ewentualnym czyszczeniem kanałów na trasie rozbudowywanej ulicy pokrywa wykonawca robót.

Prace w rejonie istniejących urządzeń wod-kan prowadzić pod nadzorem PWiK i sukcesywnie zgłaszać do odbioru.

ZA ZGODNOŚĆ Z UKŁO

Kalisz, dn.

Podpis

Zgodnie z art. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z późniejszymi zmianami Dz. U. 2013.1446 zarządca drogi zobowiązany jest do przywrócenia „dotychczasowej funkcjonalności” urządzeń na własny koszt.
Na powyższe należy opracować dokumentację budowlaną i uzgodnić ją w PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.



CZŁONEK ZARZĄDU


Anna Chmara

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Kalisz, dn.

Podpis