

**Netia SA**

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

**Adres do korespondencji;**

**Netia S.A.**

**Zespół Utrzymania Usług**

**63-400 Ostrów Wlkp.**

**ul. Waryńskiego 25**

**tel. +48 22 352 6657**

**fax. +48 22 338 3164**



13.09.2012r.

*J. P. Miturkiewicz*  
*13.09.2012*

*J. P. Miturkiewicz*  
*13.09.2012*

**Zarząd Dróg Miejskich**

**62-800 Kalisz ul. Złota 43**

**Nasz znak: E/W/12/2309/JP**

**Wasz znak: WL.49.22a.2012 z dnia 06.09.2012r.**

## **UZGODNIENIE**

**Dotyczy: Przebudowa ulicy Stawiszyńskiej skrzyżowanie z Placem Kilińskiego w Kaliszu**


W odpowiedzi na pismo WL.49.22a.2012 z dnia 06.09.2012r. otrzymanego w dniu 10.09.2012r. Dział Utrzymania Usług Netia S.A., uzgadnia projekt z następującymi uwagami

Szczegółowe zabezpieczenie sieci Netia SA:

Na mapie sytuacyjnej wraz z projektem układu komunikacyjnego, zaznaczono fragment istniejącej sieci Netia. W miejscu projektowanych wjazdów należy na istniejącej sieci Netii nabudować (zabezpieczyć) rury dwudzielne typu A160PS. Zabezpieczenie powinno być na długości min. 1m poza krawężnik wjazdu. Na projektowanym wjeździe na posesję nr. 7 należy pokryć z ramą studni kablowej wymienić na typ ciężki. Ponadto należy dokonać regulacji wysokości sieci w przypadku korytowania posadowienia kanalizacji teletechnicznej. Po zakończeniu prac budowlanych, dokonać odbiór wstępny wspólnie z przedstawicielem Netia S.A.


**Wymagania formalne:**

1. W fazie związanej z przygotowaniem projektu zabezpieczenia, w razie konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Panem Januszem Peślą tel. +48 606 96 97 84 ewentualnie z Zespołem Utrzymania Usług w okręgu zachodnim tel. +48 22 352 6657 fax. +48 22 338 3164
2. Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z siecią Netii S.A. w celu uzyskania ich akceptacji, Wykonawca zgłosi pisemnie z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem, zamiar rozpoczęcia prac. Zgłoszenie prac winno zawierać; termin planowanego rozpoczęcia i zakończenia, lokalizację, zakres i harmonogram prac, nr ZUD, nr uzgodnień Netii S.A.. Adres, na który należy wysłać zgłoszenie :  
**Netia S.A. Dział Utrzymania Usług Ostrów Wlkp., ul. Waryńskiego 25, tel. +48 22 352 6657 fax. +48 22 338 3164.**



3. **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z siecią Netia S.A., Wykonawca musi przedstawić harmonogram prac i uzyskać jego akceptację przez Zespół Utrzymania Usług w Okręgu Ostrów Wlkp. ul. Waryńskiego 25 tel. tel. +48 22 352 6657, fax. +48 22 338 3164**
4. Prace związane z bezpośrednią przebudową czynnej sieci Netii, należy zlecić firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, między innymi w Netia S.A. Wykonawca realizujący przebudowę naszej sieci, musi posiadać odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje w tym Netia S.A do jej realizacji.
5. Przed realizacją Wykonawca powinien uzyskać akceptację Netii S.A. Zespołu Utrzymania Usług **Ostrów Wlkp. ul. Waryńskiego 25 tel. tel. +48 22 352 6657, fax +48 22 338 3164**
6. Nie wyrażamy zgody na jakiegokolwiek prace związane z przebudową elementów naszej sieci podczas modernizacji przez firmy nie spełniające wymienionych wymogów z pkt. 3,4,5,6.
7. **Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niż 2m/, należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela Netia S.A.. Nie wyklucza się odstępstw trasowych i wypłyceń sieci.**
8. W przypadku uszkodzenia w trakcie robót sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dział Utrzymania Usług Ostrów Wlkp. ul. Waryńskiego 25, tel. tel. +48 22 352 6657, fax +48 22 338 3164 oraz Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta tel. +48 801 802 803 w celu formalnego zgłoszenia awarii.
9. Wszelkie prace związane z siecią teletechniczną, należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz normami Netia S.A. a zastosowane materiały muszą być zgodne z Listą Materiałów dopuszczonych w Netia S.A..
10. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netia S.A. Wykonawca na dzień odbioru dostarczy dokumentację powykonawczą zgodną z normą Netia S.A. z inwentaryzacją geodezyjną włącznie.
11. Wszelkie koszty związane z przebudową, nadzorem (*nadzór techniczny przedstawiciela Netii płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem w Netia S.A.*) i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury Netii ponosi Inwestor.
12. Koszty wszelkich robót i uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Netia SA zastrzega możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. .
13. **Uzgodnienie ważne przez jeden rok.**

Z poważaniem

  
**Janusz Peśla**  
Pełnomocnik Netia S.A.  
ds. uzgodnień branżowych



# LEGENDA

- jezdnia z masy mineralno-bitumicznej
- zjazdy z kostki brukowej grub. 8 cm, 'nostaliti' kol. złotego
- zjazd z kostki kamiennej do przełożenia celen dostosowania wysokościowego
- chodnik z kostki brukowej grub. 6 cm, koloru szarego
- krawężnik betonowy 15x30x100 wystający 12 cm.
- krawężnik betonowy 15x30x100 wystający 4 cm.
- krawężnik betonowy 15x30x100 wystający 2 cm.
- rura osłonowa, dwudzielną, teletechniczna lub energetyczna fi 160 mm.
- krawędzie pasów ruchu

*Netia*

**Janusz Peśla**

Pełnomocnik Netia S.A.  
os. uzgodnień branżowych

opiekiwanie linowe typu 'aco-drain'  
2 słupki schodów we ścianach  
do kościoła h=0,3m h=0,15m

korekta lokalizacji wpustu ulicznego

|   |  |           |       |
|---|--|-----------|-------|
| REMONT ODCINKA UL. STAWISZYŃSKIEJ<br>W KALISZU            |  |           |       |
| (odc. od Pl. Kilińskiego do mostu na Kanale Bernadyńskim) |  |           |       |
| Plan sytuacyjny   |  |           |       |
| Adres:  | Kalisz, ul. Stawiszyńska                             | Rys. nr 1 |       |
| Inwestor:   | Zarząd Dróg Miejskich<br>ul. Złota 43, 62-800 Kalisz | Skala:    | 1:500 |
| Opracował:  | inż. Karol Galant                                    |           |       |
| Projektował:  | mgr inż. Jan Tomankiewicz                            |           |       |
|   | upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81                |           |       |
|   | wrzesień 2012  |           |       |

