



62-800 KALISZ
UL. NOWY ŚWIAT 2A

Centrala:
tel.: 62 760 80 00

Sekretariat:
tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49

Pogotowie wod. - kan.:
994

e-mail: pwik@kl.onet.pl
www.wodociagi-kalisz.pl



CZŁONEK:
IZBY GOSPODARCHEJ
WODOCIĄGI POLSKIE

REGON: 250022522

NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157

Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu

IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego Spółki
na dzień 24.04.2012 roku
wynosi 65.518.000 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KALISZU



P. K. Góral
J. Tomalikiewicz
mgr inż. J. Góral
pełne!
Kalisz, dn. 26.09.2012 r.

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

Dotyczy: przebudowy ulicy Stawiszyńskiej na odcinku od skrzyżowania
z ul. 3-go Maja i Pl. Kilińskiego do mostu.

W odpowiedzi na pismo nr WI.49.22c.2012 z dnia 06.09.2012 r. informujemy, że istniejący kanał deszczowy Ø 500 (materiał – beton) jest w złym stanie technicznym. W ramach przebudowy ulicy należy istniejący kanał deszczowy bezwzględnie poddać renowacji (może to być metoda bezwykopowa). Renowacji należy poddać także studnie rewizyjne na przedmiotowym odcinku kanału.

Wylot kanału do odbiornika wymaga uregulowań prawnych i montażu separatora. Jednocześnie zaznaczamy, że odprowadzenie ścieków deszczowych poprzedzone być musi decyzją Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu zezwalającą na włączenie oraz uzgodnieniem odnośnie ilości ścieków i składu zanieczyszczeń oraz uzyskania bądź ewentualnej weryfikacji pozwolenia wodnoprawnego na ich odprowadzanie do odbiornika naturalnego.

Projekt budowlany odwodnienia ulicy należy uzgodnić w PWiK Sp. z o.o. (przed uzgodnieniem w ZUDP).

Skrzynki od zasuw oraz włazy kanalizacyjne należy dostosować do poziomu projektowanej nawierzchni na koszt inwestora.

W ciągu modernizowanej ulicy należy zastosować włazy kanalizacyjne o obciążeniu min. D-400 o średnicy 680mm z wypełnieniem betonowym typu BEGU. Włazy te muszą być wbudowane w płytę betonową zbrojoną podwójną siatką ze stali zbrojeniowej z betonu klasy min. C35/45 dostosowaną wytrzymałością do natężenia ruchu drogowego i klasy wjazdu.

Ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy z czynnymi sieciami, przyłączami i urządzeniami wod-kan usuwane będą na koszt inwestora przedmiotowego zadania.

Wystawienie protokołu odbioru robót przez PWiK Sp. z o.o. po zakończeniu robót drogowych wymaga dostarczenia n/w dokumentów:

- protokołów zagęszczenia gruntu w strefie obsypki i zasyпки kanału oraz wokół urządzeń (studnie, wpusty),
- danych z inspekcji telewizyjnej (TV) na płycie DVD wszystkich kanałów na trasie modernizowanej ulicy.

Koszty związane z ewentualnym czyszczeniem kanałów na trasie modernizowanej ulicy pokrywa wykonawca robót.

Prace w rejonie istniejących urządzeń wod-kan prowadzić pod nadzorem PWiK i sukcesywnie zgłaszać do odbioru.

V-ce PREZES ZARZĄDU
ds. Technicznych

Marian B. Ceglarek