

Kalisz, dnia 16.08.2016r.

ZP.271.1.20.2016

INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa odcinków ulic Warszawskiej i Stawiszyńskiej w Kaliszu”.

W związku z pytaniami oferenta, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), Zamawiający informuje, jak niżej:

1/ **Pytanie:** Dotyczy SST nr 8 i 11. Przedstawione w ST wymagania dla mm-a są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowane mieszanki.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje w całości SST 11 i załącza nową.

2/ **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że wbudowane mieszanki mineralno – asfaltowe mają spełnić wymagania dla kategorii ruchu KR2.

Odpowiedź: W zaprojektowanej konstrukcji jezdni należy zastosować mieszanki mineralno – bitumiczne spełniające wymagania dla ruchu KR 3-4 zgodnie z SST 8 i 11. Ponadto Zamawiający anuluje SST 11 i załącza nową.

3/ **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że do SMA8, KR2 należy zastosować asfalt modyfikowany PmB 45/80-55.

Odpowiedź: Należy zastosować SMA8 na asfalcie modyfikowanym PmB 45/80-55 – warstwa ścieralna gr 4 cm. Ponadto Zamawiający anuluje SST 11 i załącza nową.

Powyższe należy traktować jako zmianę nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Podpisał
/.../
Z-ca Dyrektora
ds. Infrastruktury Drogowej
inż. Krzysztof Gałka
dn. 16.08.2016r.

Załączniki:

- SST 11 – Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA).