SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN–C





UWAGI:

1. Instalcje oświetlenia ulicznego prowadzić wzdłuż konstrukcji mostu w rurach osłonowych ø110mm.
2. Mocowanie do konstrukcji przy uzyciu wsporników oraz obejm ø110mm.
3. Wejścia i wyjścia ze słupów oświetleniowych wykonać przy użyciu kolanek ø110mm wraz ze złączami redukcyjnymi 110/50 mm.
4. Zachować odstepy między wspornikami mocującymi rury do konstrukcji co najwyżej 2m.
5. Dopuszcza się zmianę osprzętu i prowadzenia instalacji po uprzednim skonsultowaniu zmian z projektantem oraz inwestorem.
6. Mocowania i osłony nalezy stosować jako roziązania systemowe dla mostów.
7. Wzdłóż orurowania prowadzić bednarkę FeZn 30x4mm mocowaną na uchwytach. Wprowadzenie do słupów jako odejście od złącza krzyżowego bądź spawu. Mocowanie do zacisku uziemiającego wewnątrz słupa przy użyciu zaciku o średnicy odpowiadającej śrubie uziemiającej. Ze względu na korozję benarkę należy pomalować farbą.

PONTES
Pontes Jerzy Niewczas
ul. Morelowa 15/3
80-174 Gdańsk
+48 501 594 993

Inwestor/Zamawiający:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

Zadanie:
Projekt remontu mostu w ciągu ul. Chopina w Kaliszu

Obiekt:
Przebudowa oświetlenia ulicznego

Projektował:	inż. Klaudiusz Zdziebłowski	POM/011/PWOE/10	
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Krause	POM/0202/POOE/11	

Nazwa rysunku:
Plan instalacji oświetleniowej. Prowadzenie na moście.

Branża:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
E	PB	-/-	03
Nr projektu: 0116	Data: 06.2016	Rewizja: 00	