62-800 KALISZ
UL. NOWY ŚWIAT 2A
Centrala:
tel.: 62 760 80 00
Sekretariat:
tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49
Pogotowie wod. - kan.:
994
e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
pwik@kl.onet.pl
www.wodociagi-kalisz.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY

TÜV NORD Polska
PN-EN ISO 9001
PN-EN ISO 14001
PN-N-18001

PCA Polskie Centrum Akredytacji
BADANIA
AB 795

CZŁONEK:
IZBY GOSPODARCZEJ
WODOCIĄGI POLSKIE

REGON: 250022522
NIP: 618-004-24-33
Numer KRS 0000010157
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego Spółki na dzień 22.09.2016 roku wynosi 112.059.000 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KALISZU

TT-420/039/17

Kalisz, dnia 06.03.2017r.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI w Kaliszu
WPŁ. DNIA 07. 03. 2017
L.dz. 3179
Podpis

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

p. J. Rebo
proszę pilnie podjąć działania o celu złożenie opracowania projektu
08.03.2017r.

Dotyczy: Parkingu na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok).

W odpowiedzi na pismo nr WI.49.1.2017 informujemy, że odprowadzenie ścieków deszczowych z parkingu przy kompleksie boisk na osiedlu Widok można przewidzieć do istniejącego kanału deszczowego o średnicy Ø 500 (materiał – beton) przebiegającego wzdłuż ul. Granicznej posiadający spływ ścieków deszczowych do rzeki Krępicy wylotem oznaczonym nr L.
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych należy poprzedzić decyzją Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu zezwalającą na włączenie wraz z uzgodnieniem odnośnie ilości ścieków i składu zanieczyszczeń oraz uzyskania bądź ewentualnej weryfikacji pozwolenia wodnoprawnego na ich odprowadzanie do odbiornika naturalnego.
Kanalizację należy wykonać w sposób i z materiałów zapewniających bezwzględną szczelność. Przewidzieć wpusty osadzone na studni osadnikowej betonowej Ø500 lub PVC o średnicy min. Ø425, prostokątne na zawiasach bez rygla. Ilość i rozstaw wpustów dostosować do obliczeń hydraulicznych płynącej strugi wody w rynsztoku oraz wielkości zlewni.
Włazy należy dostosować do poziomu projektowanego parkingu.
Na terenie parkingu należy zastosować włazy kanalizacyjne o obciążeniu min. D-400 o średnicy 680 mm z wypełnieniem betonowym typu BEGU. Włazy te muszą być wbudowane w płytę betonową zbrojoną podwójną siatką ze stali zbrojeniowej z betonu klasy min. C35/45 dostosowaną wytrzymałością do natężenia ruchu drogowego i klasy włazu.
Prace w rejonie istniejących urządzeń wod-kan prowadzić pod nadzorem PWiK i sukcesywnie zgłaszać do odbioru.
Zgodnie z art. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z późniejszymi zmianami Dz. U. 2013.1446 zarządca drogi zobowiązany jest do przywrócenia „dotychczasowej funkcjonalności" urządzeń na własny koszt.
Na powyższe należy opracować dokumentację budowlaną branży sanitarnej i uzgodnić ją w PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.

Kierownik
Działu Technicznego
mgr inż. Małgorzata Lisiecka

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Chmara