

Urząd Miejski w Kaliszu
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

WSRK.631.0008.2015
DDM nr:D2015.02.02157
Kalisz, dnia 24 lutego 2015 roku

„DROMOST”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Trójpole 3B
61-693 Poznań

Odpowiadając na pismo z dnia 19 lutego 2015 roku znak: Pm 006/2015 dotyczące przebudowy ulicy Łódzkiej pomiędzy ulicą Miła i ulicą Łęgową, Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej wyjaśnia co następuje.

1. Akceptujemy proponowane rozwiązania w zakresie przebudowy istniejącego przepustu na rowie „Rsw-2”, polegającej na zamianie istniejącego przepustu betonowego o przekroju jajowym na przepust żelbetowy o średnicy 400 mm i maksymalnej przepustowości $q_{max} = 590 \text{ dm}^3/\text{s}$.
2. Nie zgłaszamy sprzeciwu, na wykonanie drenażu odwadniającego „C” z karbonowych rur PCV z filtrem z włókna kokosowego o średnicy $Dz = 200 \text{ mm}$ i $Dz = 180 \text{ mm}$ i długości 104 m ułożonych od 1,5 – 2,2 m pod powierzchnią terenu.
3. Stosownie do przepisu art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Z 2012 roku poz. 145 ze zm.) jedyną formą wyrażenia zgody na wprowadzanie zebranych drenażem wód podziemnych do rowu „RSW-2” jest pozwolenie wodnoprawne, wydawanej na wniosek na podstawie operatu wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawnego wymagać będzie również przebudowa przepustu i wykonanie drenażu odwadniającego.

N A Y P O L S K I
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Andrzej Liszek

WPRACOWNIK WYDZIAŁU ŚR

WPLYNEŁO

dnia

12.03.2015