

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań  
tel. 61 854 56 30, faks 61 854 56 29



Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Kaliszu  
ul. Majkowska 9  
62-800 Kalisz  
tel. 62 769 53 62, faks 62 764 25 51

**Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji**  
**w Kaliszu**  
ul. Złota 43  
62-800 Kalisz

Wasz znak: WI.45.453.3.2017

Nasz znak: PSG-W300/DT/ZMS/SZMS/5000/100080/17

Kalisz, 26.04.2017

Kalisz, 15.05.2017

**Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia**

**Nr PSG-W300/DT/ZMS/SZMS/5000/100080/17**

Dotyczy: przebudowy odcinka ul. Północnej w Kaliszu.

Lokalizacja przedsięwzięcia:  
Województwo: wielkopolskie  
Gmina: Kalisz  
Miejscowość: Kalisz  
Ulica: Północna

W odpowiedzi na pismo z dn. 26.04.2017 r. przesyłamy mapę sytuacyjno-wysokościową z wkreśloną siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
3. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia. 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.
4. **Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia sieci gazowej zaznaczonej na załączonej mapie sytuacyjnej kolorem żółtym.**
5. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić Gazownię w Kaliszu. Nadzór nad pracami będzie płatny zgodnie z obowiązującym w PSG sp. z o.o. cennikiem.
6. Informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w ww. strefie podczas prowadzenia robót ziemnych. Roboty ziemne w obrębie gazociągu należy rozpocząć po sprawdzeniu rzeczywistego zagłębienia istniejącej rury gazowej w terenie na podstawie przekopów próbnych i prowadzić

- w obecności przedstawiciela Gazowni w Kaliszu. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości.
7. Regulacja wysokości armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora. Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej PE.
8. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

**Uwaga. Istniejący gazociąg stalowy ś/c DN 100. Na gazociągu zamontowana jest rura ochronna.**

KIEROWNIK  
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Przemysław Hozakowski

Załącznik:

- mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną siecią gazową

Sprawę prowadzi: Dorota Fułek 062 7695362

# LEGENDA

- jezdnia z masy mineralno - asfaltowej
- pobocze utwardzone kamieniem łamanym 0/31,5
- zewnętrzne krawędzie jezdni
- zewnętrzne krawędzie utwardzonego pobocza

## UZGODNIONO

Uzgodniono w zakresie istniejącej sieci gazowej i wykreślono:  
 - sieć gazową niskiego ciśnienia  
 - sieć gazową średniego ciśnienia  
 - sieć gazową wysokiego ciśnienia  
 UWAGA GAZI! Szczegółowy przebieg gazociągu należy ustalić na podstawie przekopów próbnych. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Roboty ziemne w obrębie sieci gazowych wykonywać ręcznie. Roboty prowadzone w obrębie naszych sieci zgłoszyć do PŚG Sp. z o.o. Oddział w Kaliszu Zakład w Kaliszu /Kielon Dystrybucji Gazu w Kaliszu. Regulacja wysokości armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora.  
 Data: 15.07.2017 podpis: *[Podpis]*  
 Sędzia Zarządzania Miałem Siedlowski

## WAGNOŚĆ UZGODNIENIA 2 LATA

Przemysław Hozakowski

VI PLK 0+351,52  
 L=8,13m Y=0,33m G=99°17'36"  
 KLK 0+359,65

## PRZEBUDOWA ODCINKA UL. PÓŁNOCNEJ

## W KALISZU – ETAP IV

## Plan sytuacyjny

Adres:	Kalisz, ul. Północna	Rys. nr 1
Inwestor:	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ul. Żłota 43, 62-800 Kalisz	Skala: 1:500
Projektował:	inż. Karol Galant	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Tomankiewicz	
	upr. specj. drogowej nr WKP-03157409B/11	
	upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81	
	Kwiecień 2017	



