

Kalisz, dnia 28.07.2017r.

INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ul. Widok w Kaliszu na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Staszica ”.

W związku z pytaniami oferenta, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, jak niżej:

1. **Pytanie:** SST D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kategorii podaje wymagania wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych dla kategorii ruchu KR 3 natomiast Opis Techniczny podaje dla w/w zadanie kategorię ruchu KR 2. Prosimy o dostosowanie wymagań dla wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych do odpowiedniej kategorii ruchu.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje w całości SST D-02.01.01 i załącza nową.

2. **Pytanie:** SST D-02.03.01 Wykonanie nasypów podaje wymagania wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach dla kategorii ruchu KR 3 natomiast Opis Techniczny podaje dla w/w zadanie kategorię ruchu KR 2. Prosimy o dostosowanie wymagań dla wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach do odpowiedniej kategorii ruchu.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje w całości SST D-02.03.01 i załącza nową.

3. **Pytanie:** SST D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża podaje wymagania wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża dla kategorii ruchu KR 3 natomiast Opis Techniczny podaje dla w/w zadanie kategorię ruchu KR 2. Prosimy o dostosowanie wymagań dla wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża do odpowiedniej kategorii ruchu.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje w całości SST D-04.01.01 i załącza nową.

4. **Pytanie:** SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie podaje wymagania dla kruszywa do mieszanki dla kategorii ruchu KR 3 natomiast Opis Techniczny podaje dla w/w zadanie kategorię ruchu KR 2. Prosimy o dostosowanie wymagań dla kruszywa do mieszanki niezwiązanej do odpowiedniej kategorii ruchu.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje w całości SST D-04.04.02 i załącza nową.

5. **Pytanie:** SST D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w p. 1.3. podaje zastosowanie Rm 2,5 MPa, w Tablicy 1 podaje C 1,5/2,0 natomiast Kosztorys Ofertowy i Opis Techniczny podają Rm 2,5 MPa. Prosimy o ujednolicenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj podłoża z gruntu stabilizowanego cementem należy zastosować.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje w całości SST D-04.05.01 i załącza nową.

6. **Pytanie:** SST D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna w p. 1.3. oraz w Opisie Technicznym podaje zastosowanie mieszanki AC 11 S 50/70 KR 2 natomiast pozostałe wymagania dotyczące mieszanki zawarte w w/w rozdziale SST podawane są dla AC 11 S 50/70 KR 3. Prosimy o ujednolicenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować na warstwę ścieralną i jakie wymagania powinna ona spełniać.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje w całości SST D-05.03.05A i załącza nową.

7. **Pytanie:** SST D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca w p. 1.3. podaje zastosowanie mieszanki na warstwę wiążącą dla kategorii ruchu KR 3, pozostałe wymagania dla mieszanki są podawane dla KR 4, KR 6 i drogi rowerowej natomiast Opis Techniczny podaje dla w/w zadanie kategorię ruchu KR 2. Prosimy o ujednolicenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować na warstwę wiążącą i jakie wymagania powinna ona spełniać.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje w całości SST D-05.03.05B i załącza nową.

8. **Pytanie:** SST D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej podaje wymagania dla w/w prefabrykatów wg norm nieaktualnych. Prosimy o dostosowanie wymagań dla betonowy kostek brukowych wg obowiązujących wymagań PN-EN 1338.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje w całości SST D-05.03.23 i załącza nową.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert do dnia 08.08.2017r. do godz. 14:00. Otwarcie nastąpi w dniu 08.08.2017r. o godz. 14:15.

Powyższe należy traktować jako zmianę nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Załączniki:

- SST D-02.01.01
- SST D-02.03.01
- SST D-04.01.01
- SST D-04.04.02
- SST D-04.05.01
- SST D-05.03.05A
- SST D-05.03.05B
- SST D-05.03.23

Zatwierdził
/.../
Krzysztof Gałka
Z-ca Dyrektora
ds. Komunikacji w Kaliszu
dnia 02.08.2017r.

