



Orange Polska  
Hurt  
Infrastruktura i Serwis Usług  
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta  
ul. Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź  
tel.: 42 614 60 88  
www.hurt-orange.pl

**ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH**  
w Kaliszu

WPŁ.  
DNIA **04.05.2022**

L.dz. **44/58**

podpis *[signature]*

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu  
ul. Złota 43  
62-800 Kalisz

Łódź, 2 maja 2022 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-18605/22

Temat: Uzgodnienie projektu poszerzenia prawoskrętu w obrębie skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Godebskiego w Kaliszu.

*[signature]*  
P. J. Górniewicz  
P. K. Galus  
05.05.2022

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projekt poszerzenia prawoskrętu w obrębie skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Godebskiego w Kaliszu

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor). Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor) lub kierować na adres:

Orange Polska S.A.  
Obsługa Techniczna Klienta Zachód  
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury  
Al. Wolności 7, 62-800 Kalisz  
e-mail : [DISU.RWWUilKalisz@orange.com](mailto:DISU.RWWUilKalisz@orange.com)

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Kaliszu;



3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.
4. W strefie projektowanych wykopów w miejscu projektowanego poszerzenia jezdni istniejącą kanalizację teletechniczną oraz telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi lub przedłużyć istniejące rury obiektowe poza obręb projektowanej jezdni. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. Miejsca zblżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
6. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
7. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.  
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
8. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem  
Janusz Skupień

  
Starszy Specjalista

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Załącznik: 1 kpl. planów sytuacyjnych



1:250

# LEGENDA

- poszerzenie jezdni z kostki granitowej 15/17 koloru jasnoszarego
- pas zieleni
- krawężnik betonowy 20x30 ułożony "na płask"
- krawężnik betonowy 20x30 wystający 12 cm.

## POSZERZENIE PRAWOSKRĘTU W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA UL.PIŁSUDSKIEGO Z UL.GODEBSKIEGO W KALISZU.

Plan sytuacyjny

Adres: Kalisz, ul. Piłsudskiego/ul. Godebskiego

Rys. nr 1

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich  
ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Skala:  
1:500

Projektował: inż. Karol Galant upr. specj. drogowej  
nr WKP/0315/ZOOD/11

Sprawdził: mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. specj. drog.  
nr BN-10.9/78/81

kwiecień 2022r.

stóp oświetlenia ulicznego  
do przestawienia

0143  
nowa lokalizacja  
oświetlenia ulicznego

Orange Polska S.A.  
Infrastruktura i Serwis Usług  
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta  
ul. Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź

załącznik do uzgodnienia  
nr TPD/SILU/JS.215-18605/22

*Łucja J.*