



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a

Centrala: tel.: 62 760 80 00
Sekretariat: tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49

e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
www.wodociagi-kalisz.pl

Pogotowie wod.-kan.

tel.: 994

ET/T-420/D/021/2022

Kalisz, dn. 26.09.2022 r.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
w Kaliszu

Wpł.
DNIA 28.09.2022

L.dz. 9259

podpis

*16. Zetustawis -
Pleśce
28.09.2022*

**Zarząd Dróg Miejskich
w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz**

Dotyczy: warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego celem zasilania systemu nawadniania wyspy środkowej ronda w ciągu ul. Pr. St. Wyszyńskiego na skrzyżowaniu z drogą osiedlową w rejonie kościoła pw. Św. Piotra i Pawła.

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego wykorzystanego dla potrzeb nawadniania projektowanej wyspy środkowej ronda (zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową) informujemy, że należy wybudować przyłącze wody zasilane z przebudowywanego rurociągu wodociągowego o średnicy Dz 160/225 mm (materiał – PE) na skrzyżowaniu ul. Pr. St. Wyszyńskiego z drogą osiedlową.

Średnicę przyłącza wody wraz z doбором wodomierza dostosować dla docelowego pokrycia zapotrzebowania na cele nawadniania terenu zieleni na wyspie.

Przyłącze wodociągowe zakończyć wodomierzem głównym usytuowanym w studni wodomierzowej zlokalizowanej w miejscu umożliwiającym dostęp ekipom technicznym. Przyłącze należy wypłukać i poddać próbie bakteriologicznej z dostarczeniem do PWiK wyników próby bakteriologicznej.

Wykonać podejście wodomierzowe z doбором wodomierza firmy DIEHL Metering (materiał dostarcza PWiK).

Na przyłączu należy stosować armaturę firmy Hawle (materiał – zasuwa odcinająca z elementami połączeniowymi – dostarcza PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu).

Podejście wodomierzowe zgodnie z normą PN-EN 1717 - październik 2003 należy wyposażyć w zawór antyskażeniowy.

Włączenie w przebudowywaną sieć wodociągową wykonuje wyłącznie PWiK sp. z o.o., po złożeniu wniosku o wykonanie włączenia, ustaleniu terminu jego realizacji oraz odbiorze przez pracowników PWiK sp. z o.o.

Dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami w prawie budowlanym złożyć w dwóch egzemplarzach do uzgodnienia w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza wody wykonywana przez geodetę winna zawierać rzędne terenu i rzędne góry przewodu wodociągowego.

Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy dostarczyć do PWiK sp. z o.o. z/s w Kaliszu w postaci papierowej i cyfrowej (w formacie dxf oraz txt – e-mail: techniczny-bok@wodociagi-kalisz.pl).

Obsługa Techniczna

Aldona Owczarek
Aldona Owczarek

Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacji

Małgorzata Lisiecka
Małgorzata Lisiecka