



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a

Centrala: tel.: 62 760 80 00
Sekretariat: tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49

e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
www.wodociagi-kalisz.pl

Pogotowie wod.-kan.

tel.: 994

ET/T-420/D/027/2023

Kalisz, dnia 28.08.2023 r.



**Zarząd Dróg Miejskich
w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz**

Dotyczy: włączenia projektowanego wpustu deszczowego w drodze dojazdowej dz. nr 38, obręb 022 Piskorzewie, przy posesji ul. Złota 142b.

W odpowiedzi na pismo nr WUD.430.155.2023 r. z dnia 03.08.2023 r. informujemy, że odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanego wpustu w drodze dojazdowej dz. nr 38 należy przewidzieć do:

- do kanału deszczowego o średnicy \varnothing 500 mm (materiał – beton) w ul. Bażanciej/Złotej, który przyporządkowany jest wylotowi przy ul. Bażanciej, zlokalizowanym na lewym brzegu Kanału Bernardyńskiego km 3 + 620 (pozwolenie wodnoprawne Nr PO.ZUZ.2.421.557.2019.SR z dnia 13 marca 2020 r. – wydane dla Miasta Kalisz).
- Włączenie wykonać do studni rewizyjnej o średnicy DN 1000 mm (materiał – beton) o rzędnych 101,59/99,16 m n.p.m.

Natężenie deszczu miarodajnego przyjąć na podstawie „Modelu prognozowanych opadów deszczu do 2050 roku na podstawie scenariusza zmian klimatycznych dla potrzeb hydrologii miejskiej w Kaliszu – opracowanie RETENCJA PL Sp. z o.o. grudzień 2018 r.

- częstość deszczu obliczeniowego wg PN-EN 752:2008 – dla terenów mieszkaniowych dla C=2 (częstość deszczu 1 na 2 lata),
- prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu $p=50\%$ (raz na 2 lata)
- czas trwania opadu $t = 15$ min.
- natężenie deszczu miarodajnego wynosi $q = 150,3 \text{ dm}^3/\text{s ha}$

Kanalizację należy wykonać w sposób i z materiałów zapewniających bezwzględną szczelność. Przewidzieć wpust osadzony na studni osadnikowej betonowej \varnothing 500 lub PVC o średnicy min. \varnothing 425, prostokątne na zawiasach bez rygla.

„Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” dostępne są na stronie internetowej przedsiębiorstwa (www.wodociagi-kalisz.pl).

Termin ważności warunków technicznych: 28.08.2025 r.

Obsługa Techniczna

Aldona Owczarek

Sprawę prowadzi:

Aldona Owczarek – tel. 627608055

**Dyrektor ds. Eksploatacji
PROKURENT**

Artur Mielczarek

1.500

