Profil 1

Podziałka 1:100/250

P.p.=110,00



Nazwa węzła	T	W13	T	W14	D6p.	W15	D6p.	W16	D8.1p	W17	D8.1p	W18	D4i	W19	D4i	W20	T	W21	D7i	W22	D7i	W23	T	W24	D11p	W25	D11p	W26
Rzędna istniejącego terenu	119,24	119,51	119,11	119,27	118,75	119,14	118,75	119,14	117,07	117,67	116,93	117,74	117,03	117,93	117,03	115,94	115,56	119,41	115,59	119,67	115,59	119,60	115,64	119,52	115,79	119,76	115,79	119,74
Zagłębienie dna przewodu	2,81	1,58	2,73	1,58	1,20	1,50	1,30	1,50	1,56	1,50	1,39	1,50	1,81	1,50	1,85	1,50	2,85	1,50	1,32	1,50	1,33	1,50	3,08	1,50	1,60	1,50	1,62	1,50
Rzędna dna proj. kanału	116,43	117,93	116,38	117,69	117,55	117,64	117,45	117,64	116,11	116,17	116,05	116,25	115,22	115,43	115,18	115,44	116,71	117,91	118,27	118,17	118,26	118,21	116,56	118,02	118,19	118,27	118,17	118,25
Długość odcinka		11,00		3,50		6,00		12,50		4,00		13,00		14,00		17,50		9,00		6,50		3,00		3,50		5,00		3,00
Proj. spadek kanału, odległość		L=11,00 i=136,0 ‰		L=3,50 i=375,0 ‰		L=6,00 i=15,0 ‰		L=12,50 i=15,0 ‰		L=4,00 i=15,0 ‰		L=13,00 i=15,0 ‰		L=14,00 i=15,0 ‰		L=17,50 i=15,0 ‰		L=9,00 i=133,0 ‰		L=6,50 i=15,0 ‰		L=3,00 i=15,0 ‰		L=3,50 i=6,0 ‰		L=5,00 i=15,0 ‰		L=3,00 i=25,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał		DN160		DN160		DN160		DN160		DN160		DN160		DN160		DN160		DN160		DN160		DN160		DN160		DN160		DN160
Hektometr i odległości	0	11,00	0	3,50	0	6,00	0	12,50	0	4,00	0	13,00	0	14,00	0	17,50	0	2,65 / 4,90 / 9,00	0	6,50	0	1,50 / 3,00	0	3,50	0	5,00	0	3,00

Inwestor / Zamawiający	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu ul. Zlota 43 62-800 Kalisz
Jednostka projektowa	Biuro Inżynierskie TRAKT Sędziałów 50 58-410 Marciszów
Stadium	Projekt Wykonawczy
Zlecenie	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starczanowskiego i Korczaka w ciągu drogi krajowej nr 25 w Kaliszu
Temat opracowania	Przebudowa kanału deszczowego Ø1000 mm wraz z wylotem do rz. Kręcicy w km 1+315. Przebudowa kanału sanitarnego DN200 mm Przebudowa wodociągów Dz315/160/125 mm
Branża	Sanitarna /S/
Tytuł rysunku	TECHNOLOGIA WYKOPU

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Bernacki	BI-KD-S/-91/-82	
Sprawdzający	mgr inż. Marek Liczkowski	NB-U/1042/-40/98	

Skala	Data	Nr egz.	Nr rys.
1:100	IX 2014		8